STÁVAJÍCÍ+BOURAČKY STAV
1.PP–KŘÍDLO K
M1:100



NOVÝ STAV STAV
1.PP–KŘÍDLO K
M1:100



Rám R1a M1:25



Rám R1b M1:25



Rám R2a M1:25



PRO ZPRACOVÁNÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE NEBYLA K DISPOZICI PODROBNÁ DOKUMENTACE KE STÁVAJÍCÍMU STAVU. VEŠKERÉ KONSTRUKCE JSOU NAVRŽENY NA ZÁKLADĚ PŘEDPOKLADŮ, KTERÉ JE NUTNÉ NA STAVBĚ POTVRDIT. PŘI REALIZACI BUDE PROVÁDĚN POSTUPNĚ PRŮZKUM DOTČENÝCH KONSTRUKCÍ A ZA ÚČASTI STATIKA A HLAVNÍHO PROJEKTANTA BUDOU UPŘESŇOVÁNY NEBO POTVRZOVÁNY NAVRŽENÉ KONSTRUKCE.

Rám R2b M1:25



Otvor 01a M1:25



Posílení kolem otvoru pro VZT
M1:25

VZT PROSTUPY NESMÍ BÝT POŠKOZENY STAV. NOSNÉ ŽB KCE
NUTNO PROVÉST PRŮZKUM A V PŘÍPADĚ KOLIZE PŘIVOLAT STATIKA
PŘED PODCHYCENÍM OTVORŮ PRO VZT VE STROPNÍ KONSTRUKCI JE NUTNÉ PROVÉST PRŮZKUM STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A NAVRŽENÉ PODCHYCENÍ POTVRDIT NEBO UPŘESNIT DLE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. NUTNÁ ÚČAST A SCHVÁLENÍ STATIKA
PŘED REALIZACÍ ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACE NA ZÁKLADĚ PODROBNÉHO PRŮZKUMU A ZAMĚŘENÍ
POSTUP PROVÁDĚNÍ OTVORŮ PRO VZT

- PROVÉST PRŮZKUM DOTČENÝCH KONSTRUKCÍ. VŠE ZAMĚŘIT. PŘIVOLAT STATIKA A POTVRDIT PODCHYCENÍ
- VLEPIT VÝZTUŽ DO DRÁŽEK KOLEM OTVORU NEBO OSADIT PŘEKLAD POKUD TO BUDE ZE STATICKÉHO HLEDISKA NUTNÉ. MOŽNO ROZHODNOUT AŽ PO PRŮZKUMU
- OTVOREM PRO VZT NESMÍ BÝT POŠKOZENY NEBO NARUŠENY NEBO JINAK OSLABENY NOSNÉ KONSTRUKCE PŘÍPADNÉ KOLIZE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM STATIKEM

POSTUP PROVÁDĚNÍ OCELOVÝCH RÁMŮ

- PROVÉST PRŮZKUM DOTČENÝCH KONSTRUKCÍ. VŠE ZAMĚŘIT. PŘIVOLAT STATIKA A POTVRDIT PODCHYCENÍ
- PODEPŘÍT STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE A VODOROVNÉ KONSTRUKCE KOLEM OTVORU AŽ DO NEJNIŽŠÍHO PODLAŽÍ
- VLEPIT VÝZTUŽ DO DRÁŽEK
- VYŘEZAT OTVOR A OSADIT OCELOVÝ RÁM, OCELOVÝ RÁM PROKOTVIT SE STÁVAJÍCÍMI KONSTRUKCEMI
- SPÁRY VYTĚSNIT ROZPÍNAVOU MALTOU
- NOVÝ PŘEKLAD POŽÁRNĚ CHRÁNIT

POSTUP PROVÁDĚNÍ NOVÝCH OTVORŮ

- PODEPŘÍT STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE A VODOROVNÉ KONSTRUKCE KOLEM OTVORU AŽ DO NEJNIŽŠÍHO PODLAŽÍ
- VYSEKAT DRÁŽKU Z JEDNÉ STRANY ZDIVA PRO OSAZENÍ PŘEDEPSANÉHO PROFILU. ULOŽIT TO MALTOVÉHO LOŽE NA OCELOVOU PLOTNU TL.10MM TAK ABY
- NOVÝ PŘEKLAD ŘÁDNĚ UKLINOVAT ROZPÍNAVOU MALTOU NEBO OCELOVÝMI PLECHY TAK ABY NOSNÍK DOLÉHAL K HORNÍMU LÍCI
- NECHAT VYTVRDNOUT
- TOTÉŽ PROVÉST Z DRUHÉ STRANY
- MOŽNO ODSTRANIT PROVIZORNÍ PODEPŘENÍ
- NOVÝ PŘEKLAD POŽÁRNĚ CHRÁNIT

VÝPIS OCELI

OZN.	POPIS	DÉLKA M	KS	DÉLKA CELKEM M'	KG/M'	HMOTNOST CELKEM KG
R1a	Uč120	1,320	2	2,64	13,40	35,38
	Uč120	2,220	4	8,88	13,40	119,00
	Kotvení					50,00
R1b	Uč120	2,295	2	4,590	13,40	61,51
	Uč120	2,220	6	13,32	13,40	178,49
	Kotvení					75,00
R2a	Uč180	2,000	2	4,00	22,00	88,00
	Uč120	2,260	4	9,04	13,40	121,14
	Kotvení					50,00
R2b	Uč180	1,850	2	3,70	22,00	81,40
	Uč120	2,260	4	9,04	13,40	121,14
	Kotvení					50,00
O1a	L50/50/5	1,300	6	7,80	3,77	29,41
	Kotvení					50,00
P1a	Ič180	1,900	4	7,60	21,90	166,44
VZT	PODCHYCENÍ					2000,00
HMOTNOST CELKEM KG						3276,91
HMOTNOST CELKEM (+20% PŘÍPOJE.) KG						3932,29

PŘED VÝROBOU NUTNO PŘESNĚ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OCEL S235 + NÁTĚR PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ AGR. C3 5–15LET, POŽ CHRÁNIT
M12 8.8+CHEM. KOTVA HL. 150MM.....300KS
M16 8.8+CHEM. KOTVA HL. 150MM.....20KS
ØR12+CHEM. KOTVA DL. CELKEM.....200bm
ØR6+CHEM. KOTVA HL. 60MM.....300KS

PRO CHEMICKÉ KOTVY POUŽÍT CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL NAPŘ. HILTI, FISCHER APOD.
DODRŽOVAT KONSTRUKČNÍ POŽADAVKY SYSTÉMU

POZNÁMKY OBECNÉ

– PŘI PROVÁDĚNÍ VŠECH TYPŮ KONSTRUKCÍ (MONOLITICKÉ ŽB, OCELOVÉ, ZDĚNÉ, DŘEVĚNÉ) JE NUTNO SE ŘÍDIT PLATNÝMI ČSN EN O PROVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ KONSTRUKCÍ
– STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ JE PROVEDENO VE STUPNI REALIZAČNÍ DOKUMENTACE. POKUD NEBUDOU PROVEDENY OSTATNÍ PROFESE VE STUPNI REALIZAČNÍ DOKUMENTACE JE NUTNÉ,ABY SI ZHOTOVITEL TYTO PROFESE ZKOORDINOVAL PŘÍMO NA STAVBĚ.
– PŘI POUŽÍVÁNÍ KOTVÍCÍ TECHNIKY (HILTI, FISCHER), POPŘÍPADĚ PŘI POUŽITÍ JINÝCH SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ JE NUTNÉ SE ŘÍDIT TECHNOLOGICKÝMI POSTUPY A KONSTRUKČNÍMI ZÁSADAMI, KTERÉ UVÁDÍ VÝROBCE. PRO KOTVENÍ NA CHEMICKÉ KOTVY POUŽÍT CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL NAPŘ HILTI, FICHER ATD..
– V PŘÍPADĚ SVAŘOVÁNÍ ZAVÉST KONTROLNÍ HLÍDKY, TL. SVARU DLE TL. MATERIÁLU
– PŘÍPADNÉ ODCHYLKY ZJIŠTĚNÉ NA STAVBĚ JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM STATIKEM
– PŘI REALIZACI NUTNÝ STATICKÝ DOZOR. PŘE REALIZACÍ OKLEPAT OMÍTKY A PODCHYCENÉ OTVORŮ POTVRDIT STATIKEM PO PROHLÍDCE.
– PŘED REALIZACI JE NUTNÉ ZPRACOVAT A ODSOUHLASIT DÍLENSKÉ VÝKRESY. VEŠKERÉ KONSTRUKCE JE NUTNÉ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
– PŘED REALIZACI JE NUTNÉ PROVEST PODROBNÝ PRŮZKUM DOTČENÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. ODLIŠNOSTI JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM STAVBY, KTERÝ NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ DLE POTŘEBY UPRAVÍ. NUTNÁ ÚČAST STATIKA, PO ODKRYTÍ PODHLEDŮ UPŘESNIT PODCHYCENÍ OTVORŮ PRO VEDENÍ VZT.
– PROSTUPY VZT NESMÍ BÝT PORUŠENY NOSNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU, PRŮVLAKY, SLOUPY, STROPY ATD. V PŘÍPADĚ KOLIZE JE NUTNÉ KONTAKTOVAT STATIKA
– BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY DLE PLATNÝCH ČSN EN, PŘEDPISŮ, A ZAŽITÝCH POSTUPŮ.
– V ~PŘÍPADĚ ZŘIZOVÁNÍ NEBO ROZŠIŘOVÁNÍ OTVORŮ V ~NOSNÝCH STĚNÁCH NEBO PŘÍČKÁCH JE NUTNÉ VŽDY PROVIZORNĚ PODCHYTIT STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE SVISLÉ I VODOROVNÉ. JE NUTNÉ PROVÉST DEFINITIVNÍ PODCHYCENÍ, ZAJISTIT ÚČINNOST TOHOTO PODCHYCENÍ A PAK JE MOŽNO OTVOR VYBOURAT A POSLÉZE ODSTRANIT PROVIZORNÍ PODCHYCENÍ.
– PŘI BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT STABILITU KONSTRUKCÍ, KTERÉ ZŮSTANOU PONECHÁNY. PŘI BOURACÍCH PRACÍCH, STEJNĚ TAK JAKO PŘI OSTATNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍCH, MUSÍ BÝT DODRŽENA PŘÍSLUŠNÁ USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 309/2006 SB. A NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. O BEZPEČNOSTI PRÁCE NA STAVENIŠTI.
– NOVÉ VYZDÍVKY KOTVIT SYSTÉMOVÝMI SPONAMI NEBO CHEMICKY VLEPENOU VÝZTUŽÍ ø2xR6s=250MM DO HL. 100MM
– PŘED REALIZACI DETEKOVAT NOSNOU VÝZTUŽ V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH. STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI NESMÍ DOJÍT K PŘERUŠENÍ. JE NUTNO PROVÉST PRŮZKUM KRIČÍ VRSTVY A DLE POTŘEBY UPRAVIT VLEPENOU VÝZTUŽ
– PŘI KOTVENÍ VZT JEDNOTEK DO DUTINOVÝCH PANELŮ JE NUTNÉ POUŽÍT KOTVY PRO DUTINOVÉ PANELY. JE NUTNÉ DODRŽET TECHNOLOGICKÉ POŽADAVKY KOTEVNÍHO SYSTÉMU
– OSTATNÍ PŘEKLADY V PŘÍČKÁCH A BOURANÝCH OTVORECH V PŘÍČKÁCH JSOU ZNÁZORNĚNY VE STAVEBNÍM ŘEŠENÍ

Tato projektová dokumentace je provedena dle §134 odstavce 7 zákona č.183/2006 Sb., jaka dokumentace pro provedení stavby. Nenahrazuje dílenskou dokumentaci dodavatele stavby.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI !!!!!

KŘÍDLO K-AMBULANCE
ODDĚLENÍ REHABILITACE 1.PP



Zodpovědný projektant profese	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 3 michal@amunpro.cz,mob.:+420 728 463 908
Ing. Robin Kuhárek, UNO statik s.r.o.	Ing. Michal Klimša	
Investor Nemocnice s poliklinikou Havířov, přís.org. Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov		
Místo stavby parc. č.2230/1, k.ú. Havířov – Město		Formát 1050x594
Název REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ REHABILITACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V HAVÍŘOVĚ,p.o.		Datum 04/2021
		Stol DSP, DPS
		Č. zakázky 11.09/20
Část D.1.2. Stavebně konstrukční řešení		Měřítko 1:100, 1:25, 1:50
Obsah výkresu KŘÍDLO K–AMBULANCE STATICKÉ SCHÉMA STAVEBNÍCH ÚPRAV 1.PP		Číslo part. Č. výkresu D.1.2.c–201