

POKUD JE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ NÁZEV VÝROBKU, NEBO VÝROBCE JE UVEDEN POUZE JAKO PŘÍKLAD PRO STANOVENÍ STANDARDU. UVEDENÍ KONKRÉTNÍHO NÁZVU NEVYLUČUJE POUŽITÍ JINÉHO VÝROBKU SE STEJNÝMI, NEBO KVALITATIVNĚ LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.


Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Trnovice 1 michal@amunpro.cz, mob.: +420 728 463 908	
Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša		
Investor Nemocnice s poliklinikou Havířov, přís.org, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov			Formát	3 listy
Místo stavby parc. č.2221, 2230/24, k.ú. Havířov – Město			Datum	02/2020
REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ REHABILITACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V HAVÍŘOVĚ, p.o.			Účel	DSP, DPS
			Č. zakázky	11.09/20
Část D.1.1. Architektonicko–stavební řešení			Měřítko	
Obsah výkresu			Číslo paré	Č. výkresu
VÝPIS VYBAVENÍ				D.1.1.b–PS6

AKCE: REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ REHABILITACE Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

LIST. 1



VYBAVENÍ

ZAKÁZ. ČÍSLO 11.09/20

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA—ROZMĚR—POPIS	KŘÍDLO K AMBULANCE			KŘÍDLO H TĚLOCVIČNÝ			KŘÍDLO I VODOLÉČBA			KŘÍDLO Gα ŠATNÝ			bm /1ks	CELKEM		BARVA	POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	STŘ.	1.PP	1.NP	STŘ	1.PP	1.NP	STŘ	1.NP	1.NP	STŘ.		ks	m		
V1		SIGNÁLNÍ TLAČÍTKO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ BEZDRÁTOVĚ DOSTUPNÉ Z WC MISY 600—1200MM NAD PODLAHOU A DOSTUPNÉ Z ÚROVNĚ PODLAHY MAX.150MM (POČÍTAT 2KS NA JEDNU POLOŽKU V1, POČET KUSŮ V TABULCE JE CELKOVÝ POČET TLAČÍTEK)	2	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—		10		
	VIZ.VÝKR.Č. D2																		
V2		OVLAĐDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ MAX.1200MM NAD PODLAHOU V DOSAHU Z WC MISY SOUČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZDRAVOTECHNIKA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		
	VIZ.VÝKR.Č. D2																		
V3		ROZPĚRNÁ SPRCHOVÁ TYČ ROVNÁ+SPRCHOVÝ ZÁVĚS ROZMĚR TYČE 900mm Průměr tyče min.27 mm materiál hliník +stěnové podpěry. +kotvící materiál+závěsové kroužky	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—		5			
		Sprchový závěs z vodotěsné fólie z voděodpudivými vlastnostmi, se zpevňnými otvory pro kroužky																	
V4		ROZPĚRNÁ SPRCHOVÁ TYČ ROVNÁ+SPRCHOVÝ ZÁVĚS ROZMĚR TYČE 1100mm Průměr tyče min.27 mm materiál hliník +stěnové podpěry. +kotvící materiál+závěsové kroužky	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		2			
		Sprchový závěs z vodotěsné fólie z voděodpudivými vlastnostmi, se zpevňnými otvory pro kroužky																	
V5		ROZPĚRNÁ SPRCHOVÁ TYČ ROVNÁ+SPRCHOVÝ ZÁVĚS ROZMĚR TYČE 1000mm Průměr tyče min.27 mm materiál hliník +stěnové podpěry. +kotvící materiál+závěsové kroužky	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—		4				
		Sprchový závěs z vodotěsné fólie z voděodpudivými vlastnostmi, se zpevňnými otvory pro kroužky																	
V6		SESTAVA SPRCHOVÝCH TYČÍ TVAR T PRO BEZBARIÉROVÉ SPRCHY+SPRCHOVÝ ZÁVĚS ROZMĚR TYČE VIZ NÁKRES+ZÁVĚŠENÍ ZE STROPU musí umožnit lehké přesouvání závěsu přes spoj se závěsným stropním ramenem. Průměr tyče min.27 mm materiál hliník +stěnové a stropní podpěry rohové spojovací díly. +kotvící materiál+závěsové kroužky Sprchový závěs z vodotěsné fólie z voděodpudivými vlastnostmi, se zpevňnými otvory pro kroužky	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—		3			
																			
V7		SPRCHOVÉ SKLOPNÉ SEDÁTKO min.450x450MM 460MM NAD PODLAHOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA — NEREZ S PLAST SEDÁKEM UMÍSTĚNO V MÍSTN Č. 1004 2KS. 1007 2KS. 1020 2KS.	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—		6			

ZAKÁZ. ČÍSLO 11.09/20

VYBAVENÍ

ODK. TYP VÝKRES	NORMA	SCHEMA—ROZMĚR—POPIS	KŘÍDLO K AMBULANCE			KŘÍDLO H TĚLOCVČNÝ			KŘÍDLO I VODOLÉČBA			KŘÍDLO Gd ŠATNÝ			bm /1ks	CELKEM		BARVA	POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	STR.	1.PP	1.NP	STR.	1.PP	1.NP	STR.	1.NP	1.NP	STR.		ks	m		
	V8	troj laviice, kovové podnože, nohy hliníkové leštěné, spojovací profil a úchyty černé, černé krycí plastý sedáku a opěráku a černé záslepky zádového uchycení opěráku. <div>Výška židle: 80 cm Výška sezení: 46 cm Šířka sedáku: 156 cm Hloubka židle: 52 cm Materiál sedáku a opěradla—koženka složení: Topcoat 100% Vinyl, Backing 100% Polyester hmotnost: 650 g/m2 šířka: 137 cm oděruvzdornost: 300.000 cyklů, UNE EN ISO 12947</div> poznámka: uvedený počet kusů v tabulce je počet trojlavic uvedený obrázek je pouze pro určení standardu, lze použít jakýkoli obdobný výrobek stejných nebo lepších vlastností.		5	—	—	6	—	—	6	—	—	—	—	—	17			
	V9	dvoj laviice, kovové podnože, nohy hliníkové leštěné, spojovací profil a úchyty černé, černé krycí plastý sedáku a opěráku a černé záslepky zádového uchycení opěráku. výrobek stejných vlastností a vzhledu jako položka V8. poznámka: uvedený počet kusů v tabulce je počet dvojlavic		4	—	—	5	—	—	1	—	—	—	—	—	10			
	V10	Šatní skříň kovová s přepážkou a policí umístit do šaten pro zaměstnance V x š x h (mm) — 1800x400x500 Barva — šedá Zámek — cylindrický — Kvalitní svařovaná konstrukce. — Účinný systém odvětrávání. — Vysoká odolnost proti násilnému vniknutí díky dvouplášťové konstrukci dveří a dorazové ploše bránící vlnění dveří nebo přeříznutí závorý zámku. — Kvalitní povrchová úprava práškovou barvou. — Boční otvory pro spojení do řad. — Bezpečnostní otočný uzávěr pro visací zámek. Výbava:polička,tyč na ramínka,3 háčky,dělicí mezistěna v každém oddělení. Barevné kombinace:dle architektonického řešení.			—	—	—	—	—	—	—	40	—	—		40			
	V11	Dělená šatní skříň kovová pro pacienty umístěno v šatině pro pacienty V x š x h (mm) — 1800x900x500, Barva — dle architektonic.řešení,Počet boxů — 6 — svařovaná konstrukce. — Účinný systém odvětrávání. — Každý oddíl samostatně uzamykatelný cylindrickým zámkem. — povrchová úprava práškovou barvou,+ Boční otvory pro spojení do řad. — Rozdělením skříní na menší oddělení je možné značná úspora místa. poznámka: uvedený obrázek je pouze pro určení standardu, lze použít jakýkoli obdobný výrobek stejných nebo lepších vlastností.			5	—	—	—	—	9	—	—	—	—		14			
																			

ZAKÁZ. ČÍSLO 11.09/20

VYBAVENÍ

ODK. TYP VÝKRES	NORMA	SCHEMA–ROZMĚR–POPIS	KŘÍDLO K AMBULANCE			KŘÍDLO H TĚLOCVČNÝ			KŘÍDLO I VODOLÉČBA			KŘÍDLO Gd ŠATNY			bm /1ks	CELKEM		BARVA	POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	STŘ.	1.PP	1.NP	STŘ	1.PP	1.NP	STŘ	1.NP	1.NP	STŘ.		ks	m		
V12		Dělená šatní skříň kovová pro pacienly umístěno v šatně pro pacienly V x š x h (mm) – 1800x600x500, Barva – dle architektonic.řešení,Počet boxů – 4 – svařovaná konstrukce. – Účinný systém odvětrávání. – Každý oddíl samostatně uzamykatelný cylindrickým zámkem. – povrchová úprava práškovou barvou,+ Boční otvory pro spojení do řad. – Rozdělením skříňí na menší oddělení je možná značná úspora místa. poznámka: skříň sjednotit dle položky V11	8	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–		9			
V13		TELESKOPICKÝ PARAVÁN MONTOVANÝ NA STĚNU VE VÝŠCE 2,0M NAD PODLAHOU, DÉLKA 2,0m UMÍSTĚNÍ MEZI LÉČEBNÝMI LŮŽKY, UPŘESNIT PO ROZMÍSTĚNÍ LŮŽEK M.Č. K016.....6KS M.Č. K017.....12KS M.Č. I010.....5KS M.Č. I012.....2KS NEREZOVÁ OCELOVÁ KONZOLA + KOTVÍČÍ MATERIÁL + ZÁVĚSNÉ KROUŽKY+ ZÁVĚS ELANOBAVNÁ PRO ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ	18	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–		25			