


PŮDORYS MÍSTNOSTI Č.K003



POZNÁMKA:

BEZBARIÉROVÉ VYBAVENÍ SOC. ZAŘÍZENÍ BUDE ŘEŠENO DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009 Sb.

–HORNÍ HRANA UMYVADLA 800MM NAD PODLAHOU
+STOJANKOVÁ BATERIE S PÁKOVÝM OVLADÁNÍM
–HORNÍ HRANA WC MÍSY 460MM NAD PODLAHOU

- V1 SIGNÁLNÍ TLAČÍTKO BEZDRATOVĚ NOUZOVÉHO VOLÁNÍ
- ZKS DOSTUPNĚ Z WC MÍSY 600–1200MM NAD PODLAHOU A DOSTUPNĚ Z ÚROVNĚ PODLAHY MAX.150MM
- V2 OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ MAX.1200MM NAD PODLAHOU
- 1KS V DOSAHU Z WC MÍSY MAX.700mm


- Z23 MADLO NA DVEŘE PRO ZTP Z VNITŘNÍ STRANY
- 1KS VODOROVNĚ MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ (800MM) UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE 800–900MM NA OPACNĚ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ŠEDÝ KOMAXIT

- Z24 PŘEBALOVACÍ PULT SKLOPNÝ VERTIKÁLNÍ MONTOVANÝ NA STĚNU CERTIFIKOVANÝ DLE EN 12221–1 A EN 12221–2
- 1KS Z POLYPROPYLENU S ANTI BAKTERIÁLNÍ OCHRANOU, PŘEDNÍ DESKA NEREZ S INTEGROVANÝM TLUMIČEM A ZÁSOBNÍKEM NA JEDNORÁZOVÉ PAPIROVÉ PODLOŽKY. ROZMĚR OTEVŘENÝ 860x480x570mm (šxvxh)

- Z25 MADLO NÁSTĚNNÉ KRAKORCOVÉ OCELOVÉ SKLAPĚČÍ, PRO WC ZTP, DÉLKY 800MM
- 2KS VE VÝŠCE 800MM OD PODLAHY MUSÍ PŘESAHOVAT O 100MM ZÁCHODOVOU MÍSU
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA – BILÝ KOMAXIT

- Z26 MADLO NÁSTĚNNÉ SVISLÉ OCELOVÉ PEVNÉ, PRO WC ZTP
- 2KS DÉLKY 600 (MIN.500MM) 700MM DOLNÍ HRANA A 1300MM HORNÍ HRANA OD PODLAHY
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA – BILÝ KOMAXIT

- Z27 VÝKLOPNÉ ZRCADLO 400/600MM
- 1KS SPODNÍ HRANA MAX.900MM OD PODLAHY HORNÍ HRANA MIN.1800MM OD PODLAHY



KŘÍDLO K-AMBULANCE
ODDĚLENÍ REHABILITACE 1.PP

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Anun Pro s.r.o. 739 53 Trnovice 1 michal@anunpro.cz,mob.: +420 728 463 908	
Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša		
Investor	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěv. org. Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov			
Místo staveb	parc. č.2221, 2230/24, k.ú. Havířov – Město		Formát	570x360
Akce			Datum	02/2020
REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ REHABILITACE			Účel	DSP, DPS
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V HAVÍŘOVĚ,p.o.			Č. zakázky	11.09/20
Část	D.1.1. Architektonicko–stavební řešení		Měřítko	1:25
Obsah výkresu	VYBAVENÍ WC S ASISTENCÍ		Číslo paré	Č. výkresu
MÍSTNOST Č.K003		D.1.1.b–D2		