

OpavaNet a.s.  
Příčná 10  
746 01 Opava  
IČ: 25860011, DIČ: CZ25860011  
Strategický partner města Opavy pro  
výstavbu a provoz městské optické sítě

CHVÁLEK ATELIER s.r.o.  
Kafkova 1064/12  
702 00 Ostrava

V Opavě, dne 22.04.2022

Vyjádření číslo: V-079/2022  
Vyřizuje: Miroslav Pokorný  
Telefon: 603 359 016  
Email: vyjadreni@opavanet.cz

Vyjádření ke stavbě: SNO - Spojovací koridory / revize PD

Na základě Vámi zaslané dokumentace k výše uvedené stavbě Vám sdělujeme, že při její realizaci dojde k dotčení telekomunikační sítě společnosti OpavaNet a.s. a to podzemní optické distribuční trasy, která je chráněna ochranným pásmem. V příloze Vám zasíláme zaměření naší trasy.

Dále dojde k dotčení našich telekomunikační závěsných optických kabelů vedoucích po střechách objektů, případně jiných podpěrných bodů. Zakreslení přibližného vedení těchto závěsů Vám taktéž zasíláme v příloze.

S vydáním potřebných rozhodnutí a s realizací stavby souhlasíme s tím, že investor je povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačního vedení v místech, kde dojde k jeho dotčení.

Pokud bude v rámci Vámi řešené stavby potřeba přeložení nebo jakákoliv jiná úprava našeho telekomunikačního vedení, co nejdříve nás prosím kontaktujte pro odsouhlasení technických případně smluvních podmínek. Souhlas s přeložkou bude následně nedílnou součástí tohoto vyjádření jako jeho příloha.

Dále musí být respektovány tyto podmínky:

- vyznačení inženýrských sítí musí být v souladu s § 18 vyhl. č. 324/90 Sb. Pro vytyčení našich sítí nás prosím kontaktujte na tel.: 553 821 111 nebo na emailové adrese vyjadreni@opavanet.cz
- upozornění právnické či fyzické osoby, provádějící zemní práce, na možnou odchylku  $\pm 30$ cm uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci a na povinnosti dodržení normy ČSN 733050 při provádění zemních prací
- pracovníci provádějící tyto práce budou prokazatelně seznámeni s polohou vedení (zařízení) telekomunikační sítě
- s ohledem na to, že společnost OpavaNet a.s. neodpovídá za změny jeho prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit výškové umístění telekomunikační sítě sondami
- zahájení prací musí být naší společností prokazatelně písemně oznámeno nejméně 14 dní před započítáním prací
- výkopy v ochranném pásmu našich sítí musí být prováděné zásadně ručně s největší opatrností a odkryté telekomunikační vedení musí být řádně zabezpečeno proti poškození, a to i třetí osobou
- při provádění stavby musí být dodrženy podmínky ČSN 736005 a to jak v souběhu, tak při křížení s vedením jiných sítí, kde musí být naše rozvody uloženy do betonových korýtek

- pod vedením telekomunikační sítě bude zhutněna zemina, následně uloženo před záhozem do pískového lože, vedení bude označeno výstražnou folií oranžové barvy umístěnou cca 30cm pod definitivním povrchem
- trasy kabelů vedoucích v komunikacích, parkovacích stáních, vjezdech k domům apod., nutno uložit do betonových korytek na betonovém podkladu, s ochrannou folií oranžové barvy nad trasou; v chodníku, pokud není řešen jako pojezdový, postačí pískové lože s ochrannou folií oranžové barvy nad vedením
- neprodlené oznámení každého poškození vedení (zařízení), jenž je majetkem společnosti OpavaNet a.s.; případné opravy budou odstraněny na náklad investora na základě jeho objednávky, a to dle možnosti výměnou celého kabelu, nikoliv provedením kabelové spojky
- uhradit společnosti OpavaNet a.s. veškeré škody přímé i nepřímé vzniklé v souvislosti s porušením telekomunikační sítě
- před záhozem musí být pozván k prohlídce stavu telekomunikačního vedení zástupce naší společnosti ke kontrole, zda vedení není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky; zástupce společnosti Opava Net a.s. podpisem protokolu potvrdí souhlas se záhozem; bez tohoto souhlasu nelze zához provést
- pro kontrolu telekomunikační sítě v terénu před záhozem, dle shora uvedených podmínek, nás prosím kontaktujte opět na tel.: 553 821 111 nebo na emailové adrese vyjadreni@opavanet.cz
- toto vyjádření platí jen pro území a rozsah prací vyznačených v dokumentaci předložené žadatelem k tomuto vyjádření

Nedodržení výše uvedených podmínek je hrubým porušením právních povinností podle § 102, ods. 3, 4 zák.č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Takové porušení je správním deliktem, za který může být příslušným správním úřadem uložena pokuta v zákonné výši.

Toto vyjádření má platnost 1 rok od svého vydání.

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na výše uvedených kontaktech.

S pozdravem

**KABEL-PROJEKT**  
**MIROSLAV POKORNÝ**  
 projektová činnost ve výstavbě  
 IČ: 71780572, DIČ: CZ8601154232  
 Provozovna: Řípská 1310/11e, 627 00 Brno  
 www.kabel-projekt.cz

Společnost zastoupena:

**KABEL-PROJEKT**

Miroslav Pokorný

Sadová 917/56, 678 01 Blansko

IČ: 71780572, DIČ: CZ8601154232

Provozovna: KABEL-PROJEKT, Řípská 1310/11e, 627 00 Brno - Slatina



