

LEGENDA:

SD 02.1 PŘELOŽKA VODY


- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ ROZVOD VODY
- PŘEKLADANÝ USEK STÁVAJÍCÍHO VODOVODU
- NOVÝ USEK ROZVODU VODY
- USEK VI-V5
- PE100RC SDR11 D90x8,2 -23,77m

VYTÝČENÍ	
Vrch. bod	X
V1	1087881,778 498491,945
V2	1087875,985 498491,785
V3	1087869,066 498479,086
V4	1087869,3 498478,295
V5	1087868,017 498475,94

POZNÁMKA :

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU V SITUACI ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ.
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT SÍTĚ JEJICH SPRÁVCI A POLOHU SÍTÍ
OVĚŘIT RUČNĚ KOPANOU SONDOU. DOTČENÉ SÍTĚ BUDOU PO CELOU DOBU VÝTAVBY ZAJIŠTĚNY TAK,
ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.

± 0,000 =269,70 m n. m. Bpv



TABULKA ZMĚN			
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY			
Výstavba nadzemních koridorů, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.			

VEDOUcí PROJEKTU	ING. Milen Konkol	HLAVNí PROJEKTANT	ING. Milen Konkol	PROJEKTANT	ING. Petr Kucik	VYPRACOVAL	ING. Petr Kucik
OBJEDNATEL	Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava						
STAVBNí OBJEKT	SO 02.1 - Přeložka vody		Část		Stupen		
Měřítko		1:250		Formát A4		2x A4	

NÁZEV VÝKRESU	Situace			ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍSLO ZAKÁZKY					
				ČÍSLO VÝKRESU	16-115-5.1					
				REVIZE						
				D-02.1-2						

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o., BEZ PŘEVÁHNOHO SVOLENÍ ODPovědného ZÁSTUPCE FIRMY ATELIER CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ K DALŠÍMU POUŽITÍ