

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Kafkova 1064 / 12
70200 Ostrava

Značka: 9773/V018136/2022/GE

Ostrava, dne: 28.6.2022

Věc: **Výstavba nadzemních koridorů, Slezská nemocnice v Opavě, k.ú. Opava-Předměstí**
Stanovisko ke změně stavby před dokončením
Investor Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko pod zn.: 9773/V008340/2022/AUTOMAT.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší výstavbu nadzemních koridorů v areálu Slezské nemocnice v Opavě včetně úprav zpevněných ploch a přeložek areálových inženýrských sítí (vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace, rozvod kyslíku, VN-SNO, VO, plyn). Dešťové vody ze střech nadzemních koridorů budou svedeny vertikálními svody v místě podpěrných sloupů a vypouštěny rovnoměrně do travnatých ploch a v menší míře na zpevněné povrchy, které již v současnosti jsou přes stávající uliční vpusti napojeny na dešťovou areálovou kanalizaci.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemcích dle předložené situace, k. ú. Opava-Předměstí, **nedojde ke střetu** s vodohospodářským zařízením v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s. (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“).

Dále upozorňujeme, že v předmětné lokalitě se nachází stávající vodovodní, kanalizační přípojky, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

Realizací výše uvedené stavby na pozemcích dle předložené situace, k. ú. Opava-Předměstí, budou dotčeny zájmy SmVaK Ostrava a.s. a to zásahem do vnitřních rozvodů vody a kanalizace – viz podmínky týkající se realizace stavby.

S výše uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Veškeré úpravy na vnitřních rozvodech vody požadujeme provést za stávající vodoměrnou sestavou, bez zásahu do její části. Zahájení prací investor oznámí středisku vodovodů Opava, tel. č.: 553 699 131, se kterým dojedná postup a kontrolu prací.
- Požadujeme, aby dodané materiály na stavbu přeložky vnitřních vodovodů splňovaly požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 409/2005 a vyhláškou č. 37/2001 Sb.


Značka: 9773/V018136/2022/GE

- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 26


Milada Szkanderová
vedoucí oddělení vyjadřování

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

