

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

15

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 14.6.2022

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 256459/2022/OP/EPID

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 260722/2022/OP/EPID

VYŘIZUJE: dr. Hlaváčková, dr. Nováková

Mgr. Majíčková

TEL.: 553 668 864

E-MAIL: lucie.hlavackova@khsova.cz

Chválek ateliér s.r.o.

Ing. arch. Martin Chválek

Kafkova 1064/12

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

DATUM: 8.7.2022

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost příspěvkové organizace Slezská nemocnice v Opavě, p. o., Olomoucká 470/86, 746 01 Opava, IČ 47813750, ředitel Ing. Karel Siebert, MBA, zastoupené na základě plné moci právnickou osobou Chválek ateliér s.r.o., se sídlem Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČ 05725674, jednatel Ing. arch. Martin Chválek, ze dne 14.6.2022 o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro změnu stavby před dokončením „Výstavba nadzemních koridorů, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.“, místo stavby Opava, areál Slezské nemocnice v Opavě, p.o., k.ú. Opava-Předměstí, parc.č. 2273/1, 2273/3, 2211/1, 2209/83, 2213.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro změnu stavby před dokončením „Výstavba nadzemních koridorů, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.“, místo stavby Opava, areál Slezské nemocnice v Opavě, p.o., k.ú. Opava-Předměstí, parc.č. 2273/1, 2273/3, 2211/1, 2209/83, 2213

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

1. Požadujeme provedení zkušebního provozu.
2. V rámci zkušebního provozu budou měření hluku v době denní ověřeny předpoklady uvedené v projektu. Měření bude provedeno v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb. Výsledky měření budou předloženy na KHS MSK k vyhodnocení a budou podkladem pro vydání závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu.
Z hlediska požadavků na přeložku vodovodu zůstává v platnosti závazné stanovisko z 7.11.2016 č.j. 57912/2016/OP EPID.

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

Odůvodnění:

Na základě žádosti příspěvkové organizace Slezská nemocnice v Opavě, p. o., Olomoucká 470/86, 746 01 Opava, IČ 47813750, ředitel Ing. Karel Siebert, MBA, zastoupené na základě plné moci právnickou osobou Chválek ateliér s.r.o., se sídlem Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČ 05725674, jednatel Ing. arch. Martin Chválek, ze dne 14.6.2022 o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro změnu stavby před dokončením „Výstavba nadzemních koridorů, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.“, místo stavby Opava, areál Slezské nemocnice v Opavě, p.o., k.ú. Opava-Předměstí, parc.č. 2273/1, 2273/3, 2211/1, 2209/83, 2213, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předložená projektová dokumentace řeší změnu stavby před dokončením, v rámci které dochází ke změně trasy navržených nadzemních koridorů propojujících stávající pavilony N, V a S na úrovni 2. NP, způsobu napojení na pavilon S, doplnění požárního schodiště, přípravu pro fotovoltaické panely na střechy, přeložky sítí. K předmětné stavbě bylo vydáno platné závazné stanovisko č.j. KHSMS 57912/2016/OP/EPID ze dne 7. 11. 2016.


Koridory budou větrány okny, která budou ovladatelná z podlahy a klimatizovány. Větrání vstupu do pavilonu S bude podtlakovou místností (filtr) P 6.03. Podtlak bude zajištěn ventilátorem, který bude odvádět vzduch z místnosti do venkovního prostoru. Odvod bude 100 m³/hod. Přívod vzduchu bude zajištěn z prostor koridoru.

Jednotky tepelného čerpadla (5ks) pro klimatizaci o akustickém tlaku 61 dB/1 m budou umístěny na terénu min. 12 m od pavilonů pro zajištění splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor zdravotnického zařízení. Vnitřní kazetové jednotky budou o akustickém tlaku 40 dB/1,5 m.

Podmínky byly uloženy pro ověření předpokladů uvedených v projektové dokumentaci směřujících k zajištění požadavků ve smyslu § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Měření musí být ve smyslu § 32a zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedeno akreditovanou nebo autorizovanou osobou.

Předložené podklady odpovídají při respektování shora uvedených podmínek požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.




MUDr. Lucie Hlaváčková
vedoucí oddělení protiepidemického
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Opava

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, 1 list + PD

1x KHS, EPID/OP, 1 list

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 14. 10. 2016

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 53650/2016/OP/EPID

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 57912/2016/OP/EPID

VYŘIZUJE: Mgr. Vera Vrábliková

RNDr. Iveta Nováková

TEL.: 553 668 864

E-MAIL: vera.vrablikova@khssova.cz

OSA projekt s.r.o.

Ing. arch. Martin Chválek

Kafkova 1133/10

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

DATUM: 7. 11. 2016

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava ze dne 14. 10. 2016, který zastupuje Miroslav Novák, hejtmán kraje, zastoupeného na základě plné moci společností OSA projekt s.r.o., se sídlem Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava, IČ 47155337, kterou zastupuje Ing. arch. Martin Chválek, jednatel společnosti, o závazné stanovisko pro společné územní a stavební řízení dle § 94a zákona 183/2006 Sb., k projektové dokumentaci stavby „Výstavba nadzemních koridorů, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.“, místo stavby Opava, areál Slezské nemocnice v Opavě, p.o., k.ú. Opava-Předměstí, parc.č. 2273/1, 2273/3, 2211/1, 2209/83, 2213. Investor stavby Moravskoslezský kraj.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů/návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací „Výstavba nadzemních koridorů, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.“

s o u h l a s í.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a §4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

K uvedení přeložky vodovodu k užívání je nutno předložit:

- doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody – dále jen „vyhláška č. 409/2005 Sb.“)
- vyhovující výsledek rozboru vzorku pitné vody v Kráceném rozsahu (dle Přílohy č.5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“).

Odůvodnění:

Na základě žádosti Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava ze dne 14. 10. 2016, který zastupuje Miroslav Novák, hejtmán kraje, zastoupeného na základě plné moci společností OSA projekt s.r.o., se sídlem Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava, IČ 47155337, kterou zastupuje Ing. arch. Martin Chválek, jednatel společnosti, o závazné stanovisko pro společné územní a stavební řízení dle § 94a zákona 183/2006 Sb., k projektové dokumentaci stavby „Výstavba nadzemních koridorů, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.“, místo stavby Opava, areál Slezské nemocnice v Opavě, p.o., k.ú. Opava-Předměstí, parc.č. 2273/1, 2273/3, 2211/1, 2209/83, 2213, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Předmětem projektové dokumentace je výstavba 1. etapy nadzemního koridoru, propojujícího stávající pavilony

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khssova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

„N“, „V“ a „S“. jedná se o trvalou, liniovou, zateplenou stavbu o několika větvích, propojující jednotlivé pavilony na úrovni 2. NP.

Trasa nadzemního koridoru je vedena podél jižní a východní fasády pavilonu N a pokračuje v zeleni mezi pavilony R a W k pavilonu V – jižní část a druhou odbočkou k pavilonu S. Koridor bude primárně sloužit pro převoz pacientů a komunikaci personálu, je možné jej využívat pro dopravu jídel v uzavřených mobilních gastro-boxech. Vnitřní dispozice je bez dalšího členění, v místech napojení budou osazeny dělicí prosklené stěny s protipožárními dveřmi.

Koridor bude klimatizován, budou provedeny běžné zásuvkové rozvody a osazeny liniová svítidla. Bude vybaven nouzovým osvětlením, rozhlasem a EPS. Prosklené výplně budou částečně čiré z bezpečnostního skla s odrazivou UV folii b kombinaci neprůhledných ploch ze smaltovaného skla v barvě šedo černé. Čiré prosklené plochy budou ze strany interiéru opatřeny pásy z průsvitné samolepící fólie v dezénu pískovaného skla (cca 40 % plochy).

Větrání koridorů bude přímé okny, vytápění bude zajištěno klimatizací se systémem na tepelné čerpadlo vzduch/voda. Venkovní jednotky TČ budou umístěny na betonových základech na terénu. Vzhledem k rozlehlosti stavby jsou navrženy tři klimatizační systémy. Venkovní jednotky TČ produkují hluk o akustickém tlaku 64 dB měřeno v 1m. Ve vzdálenosti 10 m bude akustický tlak 44 dB, což je v souladu s hygienickým limitem pro venkovní chráněné prostory nemocnice. Umístění jednotek bude minimálně 12 m od všech pavilonu. Vnitřní kazetové jednotky budou produkovat akustický tlak 41 dB měřeno ve vzdálenosti 1m. Návrh okolo jednotek předpokládá zřízení protihlukových stěn z plných desek. V letních měsících budou jednotky využívány především k chlazení prostoru koridoru během dne, nepředpokládá se jejich noční provoz, kdy bude zajištěno větrání otevíravými okny. V zimních měsících budou jednotky koridorů vytápět. V nočních hodinách bude

vzhledem k předpokládanému omezenému provozu v koridorech hladina hluku snížena upravením výkonu jednotek nebo jejich úplným vypnutím. Součástí stavby je i přeložka areálové vodovodní přípojky pro pavilon „V“ o délce 22,30 m.

Výše uvedené podmínky směřují k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhlášce č. 409/2005 Sb. a dále k ověření, že použité materiály nezhorší jakost dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedené v příloze č.1 vyhlášky 252/2004 Sb.

Laboratorní rozborů budou v souladu s §4, odst.1) zákona č. 258/2000 Sb. zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace ve smyslu § 83c zákona 258/2000 Sb. Odběr bude proveden dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.

Předložené podklady odpovídají při respektování shora uvedených podmínek požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů.



Mgr. Vera Vrábliková
vedoucí oddělení protiepidemického
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
Územní pracoviště Opava

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, počet listů 1+ PD osobně

1x KHS, oddělení EPID/OP, 1 list + spis