



Místnost		Světelný okruh	Intenz. osvětl. lx	Instal. výkon W	Prostor
115	CHODBA	11	100	120	normální
116	WC-ženy	12a,b,c	200	160	normální
117	WC-ímob	12d	200	80	normální
118	ÚKLID	13d	100	70	normální
119	WC-muži	13a,b,c	200	140	normální

- A – LED svítidlo 17W; 1800lm
- B – LED svítidlo 27W; 2900lm
- C – LED svítidlo 14W; 1500lm
- D – nouzové svítidlo 1W; 150lm
- E – nouzové svítidlo 1,2W; 110lm
- jednopólový vypínač TANGO
- pohybový spínač nástěnný
- tlačítkový ovladač orient.

kabelový rozvod
 sdrúžené trasa nad podhledem
 ovládací rozvody

ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ
– AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed2.
SOUSTAVA : 3 NPE AC 50Hz, 230/400V/TN–C–S

ETAPA 1

Vypracoval:	Podpis:	Číslo zakázky:	–
Lubomír PROKOP	Podpis:	Datum:	01/2023
Zodpovědný projektant:	Podpis:	Dokumentace dle :	PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ING. JOSEF BRÉZINA		př.č.13 vyl. č.499/2006Sb.	Měřítka:
Odběratel:			1:50
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace			ozn. př. / číslo výkresu : D.1.1.b)
Místo:			E-102
budova "X16" v areálu nemovnice			
Akce:			
STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY p.č.7699 V AREÁLU NEMOCNICE VE FM PRO UMIŠTĚNÍ ŠKOLICÍHO CENTRA			
Obsah:			
ELEKTROINSTALACE – 1.ETAPY			