


- LEGENDA MÍSTNOSTÍ:**
- | Číslo | Název | Plocha | Objem | Výška |
|-------|------------------------|--------|-------|-------|
| 301 | VROCNÍ SESTRA | 19,67 | 60,98 | 3,1 |
| 301a | SKLAD | 3,42 | 10,60 | 3,1 |
| 302 | DENNÍ MÍSTNOST | 17,62 | 54,62 | 3,1 |
| 302a | WC SPOLOH. ZAMĚSTNANCI | 3,77 | 11,69 | 3,1 |
| 303 | POKOUJ. 2.1 | 26,54 | 82,27 | 3,1 |
| 303a | HYGIENICKÉ ZÁŘÍZENÍ | 3,73 | 11,56 | 3,1 |
| 304 | POKOUJ. 2.2 | 26,54 | 82,27 | 3,1 |
| 304a | HYGIENICKÉ ZÁŘÍZENÍ | 3,73 | 11,56 | 3,1 |
| 305 | POKOUJ. 2.3 | 27,66 | 85,75 | 3,1 |
| 305a | HYGIENICKÉ ZÁŘÍZENÍ | 3,73 | 11,56 | 3,1 |
| 306 | POKOUJ. 2.4 | 27,66 | 85,75 | 3,1 |
| 306a | HYGIENICKÉ ZÁŘÍZENÍ | 3,73 | 11,56 | 3,1 |
| 307 | POKOUJ. 2.5 | 27,66 | 85,75 | 3,1 |
| 307a | HYGIENICKÉ ZÁŘÍZENÍ | 3,73 | 11,56 | 3,1 |
| 308 | POKOUJ. 2.6 | 27,66 | 85,75 | 3,1 |
| 308a | HYGIENICKÉ ZÁŘÍZENÍ | 3,73 | 11,56 | 3,1 |
| 309 | POKOUJ. 2.7 | 16,82 | 52,14 | 3,1 |
| 309a | HYGIENICKÉ ZÁŘÍZENÍ | 3,73 | 11,56 | 3,1 |
| 310 | LOUŽE | 13,71 | — | 3,1 |
| 311 | SCHODIŠTĚ | 21,54 | — | 3,1 |
| 312 | NADSTANDARDNÍ POKOUJ. | 9,92 | 30,75 | 3,1 |
| 313 | HYGIENICKÉ ZÁŘÍZENÍ | 5,11 | 15,84 | 3,1 |
| 314 | BEZBARVÉ WC | 3,49 | 10,82 | 3,1 |
| 315 | PŘEDSÍN. WC | 4,60 | 14,26 | 3,1 |
| 315a | WC PACIENTŮ – MUŽI | 1,35 | 4,19 | 3,1 |
| 316 | ČISTOTA MÍSTNOST | 9,92 | 30,75 | 3,1 |
| 317 | KOUPELNA | 9,44 | 29,28 | 3,1 |
| 318 | SESTERNA | 17,26 | 53,91 | 3,1 |
| 319 | ČAJOVNA KUCHYNKA | 5,2 | 16,12 | 3,1 |
| 320 | VÝŠETŘOVNA 1 | 10,87 | 33,30 | 3,1 |
| 321 | VÝŠETŘOVNA 2 | 12,30 | 38,13 | 3,1 |
| 322 | HLAVNÍ CHODBA | 116,29 | 360,5 | 12,55 |
- LEGENDA SYMOLŮ:**
- EPS** ANALOGOVÁ ÚSTŘEDNA EPS
ANALOGOVÁ – 3072 adres MHU 117
 - NAHRADNÍ ZDROJ + KRYT**
TYP: ACC 2x 12V/38Ah
 - TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ ADRESOVATELNÝ**
KRYTÍ: IP43
 - OPTICKO-KOUROVÝ HLÁSIČ ADRESOVATELNÝ**
KRYTÍ: IP43
 - TEPELNÝ HLÁSIČ ADRESOVATELNÝ**
KRYTÍ: IP43
 - SIGNÁLNÍ SVÍTIDLO**
KRYTÍ: IP 40
 - MAJÁK SE SÍRĚNKOU, 24V, 6mA**
KRYTÍ: IP 54
 - VSTUPNÍ / VÝSTUPNÍ PRVEK ČTYŘNÁSOBNÝ**
KRYTÍ: IP40
 - ZD** ZALOHOVANÝ ZDROJ 24V–DC/5A
+ AKU. TYP: 2x ACC 12V/17Ah certifikát CPD
 - KABEL 1x2x0,8 BEZ FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU S TŘÍDOU REAKCE NA OHĚŇ B2ca s1 d0.**
 - KABEL 2x2x0,8 S FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU S TŘÍDOU REAKCE NA OHĚŇ B2ca s1 d0**

ČÍSLOVÁNÍ HLÁSIČŮ



ROZVODY K HLÁSIČŮM EPS NAVRŽENY KABELM 1x2x0,8 BEZ FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU S TŘÍDOU REAKCE NA OHĚŇ B2ca s1 d0. ROZVODY EPS K OVLÁDACÍM ZAŘÍZENÍM NAVRŽENY KABELM S FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU 2x2x0,8 S TŘÍDOU REAKCE NA OHĚŇ B2ca s1 d0. KABELY JSOU ULOŽENY V PŘEVÁŽNĚ MÍŘE V ELEKTRO-INSTALAČNÍCH ŽLABECH A TRUBKÁCH A POŽÁRNĚ ODOLNÉ KABELY NA ULOŽNĚ (ZÁVĚSNĚ) OCEL. KONSTRUKCI, KTERÁ ZAJISTÍ STABILITU KABELOVÉHO ROZVODU NEJMÉNĚ PO DOBU TRVÁNÍ JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOSTI. AUTOMATICKÉ HLÁSIČE EPS UMÍSTĚNY PŘÍMO NA STROPNÍ KONSTRUKCI RESP. NA PODHLEDU. TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE UMÍSTĚNY VE VÝŠI cca 1,4m NAD PODLAHOU. PROVEDENÍ EPS MUSÍ ODPOVÍDAT NÁVODŮM PRO MONTÁŽ, UVEDENÉ DO PROVOZU A ÚDRŽBU VYDANÉ VYROBCEM ZAŘÍZENÍ! PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽOVÁNÍ EPS ROZVODŮ S OSTATNÍ EL. INSTAL. NUTNO DODRŽET ČSN 33 2000-5-62.

0,000 = ČISTÁ PODLAHA 3NP, MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: HAMROZI s.r.o., Třinec, Staré Město, Polní 411		ČÍSLO PARÉ:	
HAMROZI s.r.o. www.hamrozi.cz		sídlo: Polní 411, 739 61 Třinec provozovna: Jablunkovská 50, 737 01 Český Těšín telefon, e-mail: +420 558 324 154, info@hamrozi.cz	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. David ŠOTKOVSKÝ	DATUM: únor 2023	
VYPRACOVAL	Valter Novák	RAZÍTKO AUTORIZOVANÉ OSOBY	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Valter Novák	ČÍSLO ZAKÁVKY 23Za10052	
INVESTOR STAVBY	Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace, IČ: 00844853	ČÍSLO ARCHIVNÍ 012023	
MÍSTO STAVBY	Karviná – Ráj, Vydumachov 399/5, PSČ 734 01	POČET A4 (4x210x297 mm)	
NÁZEV STAVBY:	"Vestavba sociálních zařízení interna 1 a 2 Karviná"	STUPEŇ PDSP + PDPS	
STAVEBNÍ OBJEKT	S001 – "Vestavba sociálních zařízení interna 1 a 2 Karviná"	ČÍSLO DOKUMENTU 012023-S001-D.1.7.03	
ČÁST	D.1.7 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE	MĚŘÍTKO: 1:100	
OBSAH:	PŮDORYS 3.NP	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.7.03	