PAVILON "V"

STÁVAJÍCÍ ÚSTŘEDNA ZETTLER LOOP 500

ŘEDITELSTVÍ RD7/2.NP

3K110

EPS

ZRUŠIT !

VYHLEDAT A PŘEPOJIT STÁVAJÍCÍ KABELÁŽ

SERVEROVNA RD1

BLOK F

3K109 3K108 3K107 3K106 3K105 3K104 3K103

S3

6 NP

BLOK F

3K096 3K097 3K098 3K099 3K100 3K101 3K102

do rozvaděče pož. ventilátoru

CHKE-V2x1,5

5 NP

1K057

šachta výtah 9

automatický hlásič požáru umístěn v šachtě v nejvyšším podlaží

BLOK F

3K095 3K094 3K093 3K092 3K091 3K090

BLOK F

3K084 3K085 3K086 3K087 3K088 3K089

2xJ-Y(st)Y1x2x0,8

4 NP

BLOK E

3K118

BLOK A

3K111 3K112 3K113 3K114 3K115 3K116 3K117

3 NP

BLOK N

1K041 1K042 1K043 1K044 1K045 1K046 1K047 1K048 1K049 1K050 1K051 1K052

1K053 1K054 1K055

1K056

BLOK E

1K058

2 NP

BLOK N

1K040 1K039 1K038 1K037 1K036 1K035 1K034 1K033 1K032 1K031 1K030

BLOK E

1K059

ZRUŠIT !

1 NP

BLOK N

IZ1

1K029 1K028 1K027 1K026 1K025 1K024 1K023 1K022 1K021 1K020 1K019

1K018 1K017

1K016 1K015 1K014 1K013 1K012 1K011

BLOK E

1K060

IZ2

IZ2

BLOK G - LÉKÁRNA

3K069 3K070 3K071 3K072 3K073 3K074 3K075 3K076 3K077 3K078 3K079 3K080

IZ1

3K081

BLOK C

3K057 3K058 3K059 3K060 3K061 3K062 3K063 3K064 3K065 3K066 3K067 3K068

do rozvaděče pož. ventilátoru

CHKE-V12x1,5

do rozvaděče pož. ventilátoru

CHKE-V2x1,5

BLOK L

3K051 3K052 3K053 3K054 3K055 3K056

3K043

3K041 3K040

3K038 3K037 3K036 3K035

BLOK M - TRAUMATOLOGIE

3K050 3K049 3K048 3K047 3K046 3K045 3K044

3K042

3K027 3K028

3K039

BLOK D

3K022 3K023 3K024 3K025 3K026

3K029 3K030 3K031 3K032 3K033 3K034

1 NP

STÁVAJÍCÍ ÚSTŘEDNA SCHRACK - GERIATRIE

1 NP

1 PP

PAVILON "V" kancelář

TM SLABOPROUD

MR

EPS

EPS

230V

CHKE-V 12x1,5

ZRUŠIT !

RK / chodba

1 PP

2x J-Y(st)Y1x2x0,8

LINKA Č.3

S1

S2

IZ2

CHKE-V 2x1,5

CHKE-V 2x1,5

2x J-Y(st)Y1x2x0,8

LINKA Č.3

BLOK M - TRAUMATOLOGIE

3K002 3K003 3K004 3K005 3K006 3K007

BLOK D

3K001 3K008 3K009 3K010 3K011 3K012 3K013 3K014 3K015 3K016 3K017 3K018 3K019 3K020 3K021

BLOK N

1K010 1K009 1K008 1K007

1K004 1K005 1K006

BLOK E

1K003

1K002

1K001

NOVÁ ÚSTŘEDNA SCHRACK
- INSTALOVÁNA VEDLE ÚSTŘEDNY EPS GERIATRIE
- PRODLOUŽIT STÁVAJÍCÍ KABELÁŽE Z PROSTORU CHODBY
- NAPÁJENÍ 230V NAPOJIT Z VEDLEJŠÍ ÚSTŘEDNY EPS GERIATRIE

LEGENDA EPS:

- EPS – ÚSTŘEDNA EPS
- EPS – VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ MODUL
- EPS – OPTICKOKOUŘOVÝ HLÁSIČ
- EPS – TERMODIFERENCIÁLNÍ HLÁSIČ
- EPS – TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- EPS – VSTUPNĚ–VÝSTUPNÍ JEDNOTKA
- EPS – PŘÍDRŽNÝ MAGNET
- EPS – IZOLANT
- EPS – OVLÁDANÉ ZAŘÍZENÍ – PŘÍPOJNÝ BOD
- EPS – AKUSTICKÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
- EPS – ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ 24V/5A
- TR.x EPS – ROZVÁDĚČ
- EPS – KABEL J-Y(ST)-Y 1x2x0,8
- EPS – CHKE-V..

Upozornění: Z důvodu nevyhovujících kabeláží mezi vstupně/výstupními moduly EPS (běžné kabely bez požární odolnosti) budou tyto kabely vyměněny za kabely s požární odolnosti např. Prafiaguard 2x2x0,8. Stávající kabely budou odpojeny a pokud možno demontovány, nové kabely budou instalovány na stávajících nebo nových certifikovaných kabelových trasách.

Sada :

REKONSTRUKCE SYSTÉMU EPS V MONOBLOKU NEMOCNICE HAVÍŘOV, P.O.

Místo :	ul. Dělnická 1132, Město, 736 01 Havířov
Investor :	investor: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Stupeň :	DPS
Zodp. projektant :	Jan Kupec - autorizovaný technik ČKAIT v oboru technika prostředí staveb
Autor :	Jan Kupec
Vypracoval :	Bc. Jakub Kupec
Datum :	05/2023

EPS - Přehledové schéma - Nový stav

KUPEC PROJEKCE SLP

zak. č.: 2023/17A

formát: 10 x A4

měřítko: -

č.v. 10

KANCELÁŘ : KOBLOVSKÁ 343, 725 29 OSTRAVA 29 TEL : 773 435 555 E-MAIL : KUPEC.PROJEKCE@SEZNAM.CZ