

Věc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel:

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

I.P.Pavlova 552/9

Pod Bezručovým vrchem

794 01 Krnov

IČO: 00844641, DIČ: CZ00844641

Veřejná zakázka:

Město Albrechtice - stavební úpravy budovy OOP - střecha

Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen zákon*)

Číslo spisu VZ: KRN/Hie/2023/02/M. Al.ce – stavební úpravy – střecha – OOP

Číslo zakázky: P23V00000205

Dne 18. 9. 2023 obdržel zadavatel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke kterým poskytuje zadavatel následující vysvětlení. Vysvětlení ZD odesílá zadavatel všem známým dodavatelům a uveřejňuje je na profilu zadavatele https://msk.ezak.cz/profile_display_6.html.

Žádost o vysvětlení ZD:

Slepý rozpočet obsahuje tesařské kce. V dostupné projektové dokumentaci jsme nenašli žádné výkresy ke krovu, kde by byli zaznačené tesařské práce.

Obracíme se na Vás tedy o dodatečné zaslání.

Vysvětlení ZD:

Návrh oprav tesařských konstrukcí byl proveden odborným odhadem po prohlídce krovu a po zjištění, že velká část krovu je zakryta půdními vestavbami a jejich stav bude konkrétně posouzen po odkrytí konstrukce střešního pláště.

Žádost o vysvětlení ZD:

Žádáme o vysvětlení požadavku na prokázání technické kvalifikace. Mimo jiné je třeba poskytnout seznam stavebních prací a to:

a) min. 1 referenční zakázka spočívající v rekonstrukci střechy, kde samotná rekonstrukce střechy probíhala za plného provozu objektu a to v hodnotě min. 10 mil. Kč bez DPH a

b) min. 1 referenční zakázka spočívající v rekonstrukci střechy, v rámci které byla provedena kompletní realizace rekonstrukce střechy vč. provedení bleskosvodu, kde samotná rekonstrukce střechy probíhala za plného provozu objektu, a to v hodnotě min. 10 mil. Kč bez DPH.

Žádáme Vás o upřesnění tohoto požadavku, z kterého není patrné zda se jedná o požadavek na rekonstrukci objektu v min. objemu 10 mil. Kč bez DPH kdy realizace střechy byla za plného provozu objektu, nebo se jedná rekonstrukci objektu, kdy samotná realizace střechy byla v hodnotě 10 mil. Kč bez DPH s tím, že jedna mohla být bez provedení bleskosvodu a druhá musí být vč. provedení bleskosvodu?

Vysvětlení ZD:

Požadavek dle písm. a) - Jedná se o rekonstrukci střechy, kdy samotná realizace rekonstrukce střechy byla v hodnotě min. 10 mil. Kč bez DPH a samotná rekonstrukce střechy probíhala za plného provozu objektu.

Požadavek dle písm. b) - Jedná se o rekonstrukci střechy, v rámci které byla provedena kompletní realizace rekonstrukce střechy vč. provedení bleskosvodu, kde samotná rekonstrukce střechy probíhala za plného provozu objektu, a rekonstrukce střechy byla v hodnotě min. 10 mil. Kč bez DPH.

Zadavatel stanoví nově lhůtu pro podání nabídek takto:
Lhůta pro podání nabídek končí **dne 2. 10. 2023 v 11.00 hod.**

S pozdravem

Ing. Šárka Goldmannová
ZVZ Konzult s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele