

Příloha č. 4 zadávací dokumentace

| Zápis z jednání | |
|---|--|
| Datum konání: | 4.4.2022 |
| Místo jednání: | Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě |
| Důvod jednání: | Modernizace tepelného hospodářství III – Sanatorium Jablunkov, a.s. |
| Účastníci jednání: | Ing. Tomáš Kaleta, vedoucí oddělení energetických služeb, Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace (MEC, p.o.) Mgr. Andrea Stanieková, Oddělení garantů území, památkář |
| Program jednání | |
| I. Úvod | |
| Jednání za účelem Modernizace tepelného hospodářství III - Sanatorium Jablunkov – rekonstrukce budovy kotelny a spojovacího krčku | |
| II. Obsah jednání | |
| Obsah: <ul style="list-style-type: none">- Zachování jednotné linky částí stávající fasády, která je vyzděná – viz příloha č.1. Tloušťka dozdivky dle tepelně technických požadavků, která bude definovaná v rámci projektu. V rámci úprav bude obvodová stěna vyzdívek/dozdívek zateplena. Návrh tl. tepelné izolace vzejde z projektové dokumentace.- Nová okna s izolačním zasklením: varianta drátosklo.- Barva fasády – sjednocení s barvou Sanatoria. Odstín bude definován v rámci projekčních prací.- Oprava nátěrů stávající ocelové konstrukce – barva 7016 antracit.- Odstín barvy nových vrat/dveří/oken - 7016 antracit.- Barevnost klempířských prvků - 7016 antracit.- Prosklená část spojovacího krčku zůstane v její celé délce a šířce zachována. Varianta drátosklo – viz příloha č.2.- Demolice stavebního objektu – viz příloha č.3.- Demolice stříšky na objektu kotelny – viz příloha č.3- Ověření přemístění HUP na boční stranu objektu. | |
| Zápis z jednání zpracoval: Ing. Tomáš Kaleta Dne: 4.4.2022 | |

Příloha č. 1



Příloha č. 2



Příloha č. 3

