

Zadavatel:

Sanatorium Jablunkov a.s., č.p. 442, 739 91 Jablunkov

Společnost pověřená zadavatelskou činností:

Tispol, s r.o.

739 53 Třanovice 1

tispol@tranovice.org

V Třanovicích 4.10.2023

Název veřejné zakázky: **Modernizace tepelného hospodářství III – Sanatorium Jablunkov, a.s.**

Vysvětlení č. 1

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti takto:

Dotaz č. 1

V rámci záměru „Modernizace tepelného hospodářství III – Sanatorium Jablunkov, a.s.“ je v příloze č. 3 zadávací dokumentace v kapitole 2.1 Technická specifikace kotlů je uveden požadavek na výkon kaskády plynových kotlů P_{nom} 500 až 550 kW.

Jelikož nový zdroj tepla bude tvořen plynovými kogeneračními jednotkami a plynovými kotli, předpokládáme, že se jedná o vysokoteplotní zdroj tepla s teplotním spadem 80/60°C.

Prosím o potvrzení, že požadovaný výkon plynových kotlů 500 až 550 kW je pro teplotní spád 80/60°C. V případě, že se jedná o jiný teplotní spád, prosím o jeho určení.

Odpověď č. 1

Ano, potvrzujeme, že požadovaný teplotní spád bude 80/60°C.

Dotaz č. 2

V jakém rozsahu jsou stavební úpravy v místnosti ohřevu vody?

Odpověď č. 2

Za stavební úpravy v místnostech přípravy TUV se považují tyto činnosti:

- výměna oken vč. zednického začištění
- výměna 2 ks dveří
- demontáže nepotřebných rozvodů
- dozdivky průrazů po DMTŽ potrubí
- vyspravení omítek 60%
- výmalba 100%
- nátěr podlahy 2x epoxyd. nátěr

V případě požadavku o dodatečnou prohlídku, se tato uskuteční v pondělí 9.10.2023 v 10:00 hod. (sraz u hlavního vchodu do budovy Sanatoria).

Upozornění:

Oznámení o změně lhůty pro podání nabídek.

Na základě Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace zadavatel oznamuje účastníkům, že lhůta pro podání nabídek se posouvá a končí **dne 17.10.2023 v 13:00 hodin.**

Ing. Boris Guziur
jednatel
TISPOL s.r.o.
739 53 Třanovice 1