


LEGENDA:

- Domovní spínač řazení 1 - okruhy MDO
- Domovní spínač řazení 5 - okruhy MDO
- Domovní spínač řazení 6 - okruhy MDO
- Domovní spínač řazení 7 - okruhy MDO
- Domovní spínač řazení 6+6
- Domovní spínač řazení 1 - okruhy DO
- Domovní spínač řazení 5 - okruhy DO
- Domovní spínač řazení 6 - okruhy DO
- Domovní spínač řazení 7 - okruhy DO
- Domovní dvojitá tlačítka řazení 1/0+1/0
- Domovní tlačítka řazení 1/0
- Pohybové čidlo nástěnné zapuštěné 180°
- Pohybové čidlo stropní zapuštěné/přisazené 360°
- Nový patrový rozváděč
- Bezhalogenový kabel Prallafasafe-J 3x1,5
- Bezhalogenový kabel Prallafasafe-O 3x1,5
- Bezhalogenový kabel Prallafasafe-J 4x1,5
- bezhalogen-J 3x2,5
- CYKY-J 3x1,5
- CYKY-O 3x1,5
- CYKY-J 4x1,5
- Hlavní kabelové trasy

Detail OP1



rámeček 6modulů
montážní kus 6modulů
krabice pro zapuštěnou montáž 6modulů
5x spínač řazení 1 se signalizační doutnavkou
1x tlačítko řazení 1/0 se signalizační doutnavkou
1 modul je 45x22,5mm

| Index | Název výrobku | Osazení | Světelný tok | Činitel údržby | Instalovaný příkon | |
|-------|--|------------|--------------|----------------|--------------------|--|
| A | LED,přmyslové,základna z PC,difuzor translucenční PC | 1x LEDLine | 5660 lm | 0.80 | 43 W | |
| B | LED,downlight,interiérové kruhové přisazené | 1x LED | 1590 lm | 0.80 | 15 W | |
| C | Vestavní liniové svítidlo s krytem | 1x LED | 3100 lm | 0.80 | 23 W | |
| D1 | LED,downlight,interiérové kruhové vestavné | 1x LED | 1590 lm | 0.80 | 15 W | |
| D2 | LED,downlight,interiérové kruhové vestavné | 1x LED | 2090 lm | 0.80 | 19 W | |
| E1 | LED,interiérové,přisazené,difuzor translucenční PC | 1x LEDLine | 1910 lm | 0.80 | 18 W | |

| | | | | | | |
|--|--|------------|---------|------|------|--|
| E2 | LED,interiérové,přisazené,difuzor translucenční PC | 1x LEDLine | 4640 lm | 0.80 | 42 W | |
| F1 | Interiérové LED svítidlo, vestavné, modul 600x600 | 1x LEDLine | 2700 lm | 0.80 | 24 W | |
| F2 | Interiérové LED svítidlo, vestavné, modul 600x600 | 1x LEDLine | 4460 lm | 0.80 | 38 W | |
| H LED 15W IP44 přisazené opalové svítidlo nad zrcadlo 1xLED 15 W | | | | | | |

MODRÁ SVÍTIDLA ZAPOJENA NA OKRUHY MDO

ZELENÁ SVÍTIDLA ZAPOJENA NA OKRUHY DO

- N1 - Nouzové svítidlo autonomní 3hod - antipanické
- N2 - Nouzové svítidlo autonomní 3hod - s piktogramem
- N3 - Nouzové svítidlo autonomní 3hod - venkovní nástěnné
- N4 - Nouzové svítidlo autonomní 3hod - spot nasvětlení hydrantu, PHP

- Vývod pro osvětlení okruhy MDO
- Vývod pro osvětlení okruhy DO
- Vývod pro osvětlení linky
- OSJ - vývod pro operační svítidlo

| NEMOCNICE KARVINÁ - RÁJ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE | | | | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | |
|--|--|--|--|---|-------|
| Stavebník: Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace Výdmuchov 399/5, 734 01 Karviná | | Autorizační razítko: | | Schema: | |
| Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz | | Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA | | Akce: Zřízení LDN pro pacienty se zvýšeným hygienickým režimem a přesun očního centra | |
| Zpracovatel částí: MARTIN SYNEK PROJEKCE ELEKTRO Blatná 10, 521 00, Brno mob.: +420 608 745 861 email: synek@mspec.cz | | Zodpovědný projektant Martin Synek | | Vypracoval Martin Synek | PARE: |
| Objekt (SO): SO 01 - Oční centrum a LDN | | Datum Zakázkové číslo | | SRPEN 2023 DPS-03-2023 | |
| Část PD: Zařízení silnoproudé elektrotechniky | | Formát Stupeň Měřítko | | 8x44 DPS Číslo přílohy D.1.5-04 | |
| Příloha: OSVĚTLENÍ 1.NP | | 1:75 | | | |