



PRO KRUHOVÉ I ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ:





ODPOVÍDÁ VÝŠKOVÉ ZMĚNĚ POTRUB  
DLE ŘEZU:



S OBLOUKY 2x45° NEBO 2x60°  
V PŘÍPADĚ, ŽE NENÍ ZAKRESLEN ŘEZ,  
VYROBIT PO DOMĚŘENÍ

..... PROTIPOŽÁRNÍ S ODOBNOSTÍ 45 MINUT  
 --- PROTIHLUKOVÁ IZOLACE TL.60MM  
 --- TEPELNÁ IZOLACE TL.40MM

[illegible]

NEMOCNICE KARVINA - RAJ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE		DOCUMENTACE PRO PROVÁZENÍ STAVBY	
Stavěbník: Nemocnice Karvina-Raj, příspěvková organizace Vydruhovce 396/5, 734 01 Karvina	Autorizující razítko:	Schéma: 	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kučkova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 2711 400 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDĚK VACULA			
Ako: <b>Zřízení LDN pro pacienty se zvýšeným hygienickým režimem a přesun očního centra</b>			
Zpracovatel části: ZŘÍZENÍ TESAR MÁKOVCEVO 30/45 664 31 LELEČKOVY KOVO 704 54 434	Zodpovědný projektant Ing. PETR ANDRÁŠ	Vypracoval Ing. ZDENĚK TESAR, Ph.D.	PARE:
			
Subor (PS):		DATUM: ZAKAZK. ČÍSLO:	Spčen 2023 DPS-03-2023
PS 01 - Vzduchotechnika a chlazení		Fornak:	1844
		Stuapn:	DPS
Čast PD:		Malke:	Časoplyny
Vzduchotechnika a chlazení			<b>D-2-06</b>
Přihlno:	PÚDORYS 3.NP	1:50	