LEGENDA POTRUBÍ

STÁVAJÍCÍ
- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE TEPLÉ VODY

RUŠENÉ
- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE TEPLÉ VODY

NOVÉ
- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE TEPLÉ VODY

1S41 SPSOVNA
1S40 SPSOVNA
VÝVĚŘ PÁRY
EA-15 KK-15
20x2,8
KRYT CO MÍSTNOST BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
1S39 CHODBA
KRYT CO - FILTROVENTILAČNÍ KOMORA MÍSTNOST BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ ZÁŘOVACÍ PŘECHĚTY
1S31 STROJOVNA VZT
1S38 CHODBA
KRYT CO - PRACHOVÁ KOMORA MÍSTNOST BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
PPR
VENTIL HADICI ON 15
1S30 MÍSTNOST PRO ZEMŘELÉ
1S37 INSTALAČNÍ JÁDRO
1S32 TECH. M.
1S33 TECHN. MÍST.
80
STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD VODY
1S02 VÝTAH
1S01 CHODBA
MEŘEZ
18x1
KK-15 EA-15 KK-15
POD STROPEM
PPR
92x12,5
1S04
V1
1S03 SCHODIŠTĚ
NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
KK-80
1S08 HLAVNÍ UZÁVĚR VODY
NOVÝ PODRUŽNÝ VODOMĚR DN40
KK-15 ZV-80
KK-15 EA-15
KK-50 KK-65 KK-80
KK-40 KK-15 KK-80 KK-80
1S05 OVLÁDNÍ VÝTAH
1S12 CHODBA
1S29 SPSOVNA
1S28 SPSOVNA
1S27 ELEKTROROZVODNA
1S42 SKLAD
1S26 ŠATNA ZAMĚSTNANCI - MUŽI
76x1,2
DN 65
POZINK
2xKK-50 KK-25 RV-25
1S10 VYMÍŠKOVÁ VENTILÁTORNICE HADICI ON 15
1S09 TECHNICKÁ MÍSTNOST
1S07 HLAVNÍ UZÁVĚR VODY
KK-65 UZAVŘENO
KK-32 KK-80 2xKK-15
DN 32
H HADICE DN19 DÉLKA 30m
54x1,5 20x1,2 63x1,8
1S12 CHODBA
25x3,5 20x1,5
KK-25 KK-20
1S12 CHODBA
35x1,5 28x1,2 40x5,8
KK-25 KK-20
1S25 WC
1S24
S 20x2,8
18x1 75x1
WC 1S22
32x4,5
72x1,2
1S23 ŠATNA 18x1 ZAM. - ŽENY
1S21 HYGIENA ZAM. - ŽENY 20x2,9 2xU
75x1
STÁVAJÍCÍ UZÁVĚRY
1S06 CHODBA
POD STROPEM
42x1,5 54x1,5
NEŘEŽ
90x8,2
DN65
1S06 CHODBA
1S16 WC
1S15 WC 20x2,8
DVÍŘKA 300x300 KK-15 EA-15 ZV-15
PM 20x2,8
15x1
1S14 HYGIENA ZAM. - ŽENY 2xU
1S13 ŠATNA ZAM. - ŽENY
1S19 ŠATNA ZAM. - MUŽI
1S20 SKLAD
V PODHLEDU
25x3,5 18x1
20x2,8 75x1
32x4,5
2xKK-20
2xKK-25
22x1,2
ODBOČKU ZRUŠIT A ZASLEPIT U PÁTEŘNÍHO LEŽATÉHO POTRUBÍ
Ø28 Ø42
1S11 POŽÁRNÍ ROZVODNA
SKLAD MÍSTNOST BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD TEPLÉ VODY A CIRKULACI VE SPOJOVACÍM KORIDORU
SKLAD MÍSTNOST BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
VODOMĚR DN40
KK-80 KK-15 KK-75 KK-80 ZV-80 KK-15 KK-80
1S36 KOMPRESOROVÁ STANICE
1S35 KOMP. STANICE
1S34 KOMPRESOROVÁ STANICE
KK-80
90x8,2
NOVÝ PŘÍVOD VODY
UZAVŘENO A VYPOJENO
UZAVŘENO STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD DN100

NEMOCNICE KARVINÁ - RÁJ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:
Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace
Vydmuchov 399/5, 734 01 Karviná

Autorizační razítko:

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. VLADIMÍR KUNDERA
Ing. LUDĚK VAOULA

Akce:
Zřízení LDN pro pacienty se zvýšeným hygienickým režimem a přesun očního centra

Schema:



Zpracovatel části:	Zodpovědný projektant	Vypracoval	PARE:
Technika budov, s.r.o. Klenová 42, 602 00 Brno http://www.technikabudov.cz IČ: 607 11 825	Ing. JAKUB VRÁNA	Ing. JAKUB VRÁNA	

Objekt (SO):	SO 01 - Oční centrum a LDN	Datum	Srpen 2023
		Zakázkové číslo	DPS-03-2023
Část PD:	Zdravotně technické instalace	Formát	18x A4
		Stupeň	DPS
Příloha:	VODOVOD - PŮDORYS 1.PP	Měřítko 1:50	Číslo přílohy **D.1.7-07**