

Veřejná zakázka
„Kogenerační jednotka – Nemocnice Havířov, příspěvková organizace“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Kogenerační jednotka – Nemocnice Havířov, příspěvková organizace“
Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO zadavatele: URL adresa: Oprávněná osoba zadavatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov IČ 00844896 www.nsphav.cz Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: E-mail: Profil zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. §§ 98, 99 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

*„Prosíme o upřesnění a jasné definování bodu 2/ cenu za montáž s uvedením do provozu z Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Minimální technické podmínky KGJ.
Především žádáme o jasnou definici pojmu "montáž". Jedná se pouze o transport na základ a usazení? Nebo i napojení na rozvody UT, plynu, VZT a případně i chlazení?“*

Odpověď zadavatele:

Dodavatel kogenerační jednotku usadí/ukotví na předem připravený základ podle požadavků výrobce/dodavatele kogenerační jednotky po demontáži stávajícího kotle. Povinností dodavatele kogenerační jednotky bude uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy a zkušebního provozu (viz blíže v zadání veřejné zakázky). Přivedení rozvodů UT, plynu, VZT a případně i chlazení není součástí dodávky kogenerační jednotky a bude realizováno separátně.

Dotaz č. 2

„Má investor s distributorem el. energie sjednanou Smlouvu o připojení (SOP). Prosíme o její poskytnutí.“

Odpověď zadavatele:

Smlouva s distributorem není potřebná, jelikož kogenerační jednotka svým výkonem vylučuje přetoky do sítě, které navíc budou blokovány kopírováním sítě.

Dotaz č. 3

„Prosíme o zaslání stavebního povolení vč. všech příloh (vyjádření dotčených orgánů).“

Odpověď zadavatele:

Na instalaci kogenerační jednotky se stavební povolení nevztahuje, investor bude pouze zabezpečovat hlukovou studii a palivovou základnu pro odběr zemního plynu. Tyto dokumenty nejsou potřeba pro účely této veřejné zakázky.

V Havířově, dne 6.11.2023

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel

i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka