



1.PP - SLABOPROUDÉ ROZVODY

LEGENDA SLABOPROUDU

- RACK** Datový rozvaděč objektu
- ZAPC** Datová zásuvka dvojité

LEGENDA KABELŮ

- UTP 4x2x0,5 mm2 cat.6 – datové rozvody
- Optický kabel
- Více datových kabelů ve stejné trase

Proudová soustava : 3 NPE, 400/230 V, 50 Hz stř. TN-S

Ochrana dle ČSN 33 2000– 4–41 ed.3 +Z1 : automatickým odpojením od zdroje – normální
: proudovými chrániči – doplněná
: ochranným pospojováním – doplněná

Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3 : venkovní, AB4, AD4 – zvlášť nebezpečné

OP ochranné pospojování dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3 +Z1 provedeno vodičem CY 4 z/ž v omítce a CY 6 z/ž volně nebo v podlaže

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT		HIP		<div>QALT servis</div> <div>PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000 V A HROMOSVODŮ</div> <div>Martin KOCIÁN Ev.č. : 380407-23561 Trojanovice 237, Frenštát P/R, 744 01 Tel.: 732 283 585, Fax: 556 883 770 IČO: 669 28 591, DIČ: CZ-6801130347</div>			
Martin KOCIÁN		Martin KOCIÁN		Ing. arch. Martin JANDA					
STAVEBNÍ ÚŘAD : OPAVA				KATASTR. ÚZEMÍ : OPAVA – PŘEDMĚSTÍ					
Investor : Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 470/86, OPAVA – PŘEDMĚSTÍ, 746 01									
<div>STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA PAVILONU W – ODBĚROVÉ</div> <div>CENTRUM V AREÁLU SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ</div> <div>p.č. 2273/1, k.ú. OPAVA – PŘEDMĚSTÍ</div>						FORMÁT		2 x A4	
						DATUM		09/2023	
						ÚČEL		DPS	
						ČÍSLO ZAKÁZKY : R-2023/35			
						MĚŘÍTKO :		PARÉ :	
ODDÍL :		D		DOKUMENTACE OBJEKTŮ STAVBY		1: 50			
OBJEKT :		D1		SO 01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY ODDĚLENÍ CHIRURGIE					
ČÁST :		D1.4		TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV					
PROFESE :		D.1.4.5		ELEKTROINSTALACE A BLESKOSVOD					
OBSAH :						ČÍSLO VÝKRESU :			
1.PP - SLABOPROUDÉ ROZVODY						D.1.4.5-12			