

3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S

L1,L2,L3

F110  
OEZ MINIA  
OLJ-16B-1N-030  
16A, In=0,03A

F111  
OEZ MINIA  
OLJ-16B-1N-030  
16A, In=0,03A

F112  
OEZ MINIA  
OLJ-16B-1N-030  
16A, In=0,03A

FA13  
OEZ MINIA  
LTN 10B/1  
10kA

Proudový chránič 16A/30mA

Proudový chránič 16A/30mA

Proudový chránič 16A/30mA

Nfi

PE

VÝVOD Č.
Č. KABELU
TYP KABELU
ZAŘÍZENÍ
Pi (kW)

10
WL 10
CYKY-J 3x2,5
do 3,50 kW

Zásuvky 230V  
m.č. 106


11
WL 11
CYKY-J 3x2,5
do 3,50 kW

Zásuvky 230V  
m.č. 110

12
WL 12
CYKY-J 3x2,5
do 3,50 kW

Zásuvky 230V  
m.č. 101, 103

13
WL 13
CYKY-J 3x1,5
0,60 kW



Klimatizátor  
230V/0,30 kW

**QALT servis**  
PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000 V A HROMOSVODŮ

**Martin KOCIÁN** Ev.č. : 380407-23561  
Trojanovice 237, Frenštát P/R, 744 01  
Tel.: 732 283 585, Fax: 556 883 770  
IČO: 669 28 591, DIČ: CZ-6801130347

Název :

**ROZVADĚČ R1**

Listů :

5

List č. :

5

Zak. číslo :

R-2023/35

Číslo výkresu :

**D.1.4.5-10**