

3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S

L1,L2,L3

F11
OEZ MINIA
OU-16B-IN-030
16A, In=0,03A

F12
OEZ MINIA
OU-16B-IN-030
16A, In=0,03A

F13
OEZ MINIA
OU-16B-IN-030
16A, In=0,03A

F14
OEZ MINIA
OU-16B-IN-030
16A, In=0,03A

FA15
OEZ MINIA
LTN 16B/1
10kA

Proudový chránič 16A/30mA

Proudový chránič 16A/30mA

Proudový chránič 16A/30mA

Proudový chránič 16A/30mA

Nfi

PE

VÝVOD Č.
Č. KABELU
TYP KABELU
ZAŘÍZENÍ
Pi (kW)

11
WL 11

CYKY-J
3x2,5

do 3,50 kW

Osvětlení - 2.NP
m.č. 207

12
WL 12

CYKY-J
3x2,5

do 3,50 kW

Osvětlení - 2.NP
m.č. 206

13
WL 13

CYKY-J
3x2,5

do 3,50 kW

Osvětlení - 2.NP
m.č. 206

14
WL 14

CYKY-J
3x2,5

do 3,50 kW

Osvětlení - 2.NP
m.č. 201, 202, 204

15
WL 15

CYKY-J
3x2,5

3,50 kW

Klimo jednotka venkovní
230V/3,50 kW

QALT servis
PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000 V A HROMOSVODŮ

Martin KOCIÁN Ev.č. : 380407-23561
Trojanovice 237, Frenštát P/R, 744 01
Tel.: 732 283 585, Fax: 556 883 770
IČO: 669 28 591, DIČ: CZ-6801130347

Název :

ROZVADĚČ R2

Listů :

5

List č. :

5

Zak. číslo :

R-2023/35

Číslo výkresu :

D.1.4.5-11