

Veřejná zakázka
VZ „Zřízení LDN pro pacienty se zvýšeným hygienickým režimem a přesun očního centra“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16,17,18

Dle §§ 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Zřízení LDN pro pacienty se zvýšeným hygienickým režimem a přesun očního centra“
Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO zadavatele: URL adresa: Oprávněná osoba zadavatele:	Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná 00844853 www.nspka.cz Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: E-mail: Profil zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu https://msk.ezak.cz/profile_display_3.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. §§ 98 a 99 ZZVZ na základě dotazů dodavatelů sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16

Dotaz č. 1:

„Ve VV Rekapitulace nákladů nejsou uvedeny vzorce – chybí odkaz na příslušné dílčí VV. Pro omezení chybného ocenění jednotlivých částí je žádoucí doplnit vzorce s odkazy na dílčí VV, a to i s ohledem na to, že názvy dílčích VV nejsou totožné s položkami uvedenými v rekapitulaci.“

Odpověď zadavatele:

Vzorce jsou uvedeny pouze v rámci rekapitulace nákladů a celkové ceny za jednotlivé části do ní budou doplněny dodavatelem, u kterého se předpokládá dostatečná způsobilost k tomuto úkonu. Pojmenování soupisů prací a jednotlivých částí v rekapitulaci je jednoznačné a dostatečně přehledné. Provázanost rekapitulace nákladů s jednotlivými soupisy prací pomocí vzorců není vhodné mimo jiné i z důvodu možné úpravy názvů souborů či struktury adresářů, která by mohla vyvolat nutnost manipulace se zadanými vzorci.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17

Dotaz č. 1:

„POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽII A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS.

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztraceného a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Žádáme o vypuštění této Poznámky ze všech soupisů prací dle Zákon č. 134/2016 Sb. § 36 3) Zadávací podmínky zadavatel stanoví a poskytne dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel předmětné poznámky vypustil. Spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje v sekci elektronického nástroje Zadávací dokumentace III. aktuální soupis prací a harmonogram postupu prací.

Dotaz č. 2:

*„Soupis prací D.1.1, 2 LDN_upr.xlsx – p.č. 77. Zednická úprava sprchových koutů 12 ks
Prosíme o upřesnění, co má být naceněno a uvedení množství v m2/bm.“*

Odpověď zadavatele:

Jedná se o úpravu - vyspádování podlahy v místě sprchového koutu v počtu 12 ks, měrná jednotka je s ohledem na charakter oceňované práce uvedena správně.

Dotaz č. 3:

„Soupis prací D.1.1, 2 LDN_upr.xlsx – p.č. 78. Úprava zdiva pro závěsné WC 8 ks
Prosíme o upřesnění, co má být naceněno a uvedení množství v m2/bm.“

Odpověď zadavatele:

Jedná se o úpravu přízdívky pro osazení nádržky zavěšeného WC spočívající v provedení niky pro nádržku, jejím zapravení, úpravě formátu cihel apod. v počtu 8 ks, měrná jednotka je s ohledem na charakter oceňované práce uvedena správně.

Dotaz č. 4:

„Soupis prací D.1.1, 2 LDN_upr.xlsx – p.č. 306. Demontáž kompletních skladeb plochých střech na nosnou kci, - odvoz a likvidace 271,23248 m3

Demontáže vrstev skladeb jsou obsaženy v ceníkové soustavě RTS stejně jako odvoz a likvidace, není proto důvod pro R položku. Prosíme o řádné rozpoložkování umožňující porovnatelné ocenění tohoto obsahu dle § 5 Položky soupisu prací (1) Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který obsahuje jejich technické a kvalitativní podmínky v souladu s dokumentací pro zadání stavebních prací.“

Odpověď zadavatele:

Jelikož není známa přesná skladba odstraňované střešní konstrukce, je pro její demontáž včetně odvozu a likvidace správně použita R položka.

Dotaz č. 5:

„Prvek s označení P10: VERTIKÁLNÍ ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA Z OHNIVZDORNÉ, SAMOZHAŠIVÉ, ANTIBAKTERIÁLNÍ, OMYVATELNÉ, DESINFIKOVATELNÉ LÁTKY, SAMONAVÍJECÍ PRUŽINOVÝ S MOŽNOSTÍ ZASTAVENÍ V DANÝCH POLOHÁCH, VÝROBEK VČETNĚ KOTVENÍ DRŽÁKU S MECHANISMEM NÁBALU ROLETY DO OKENNÍHO NADPRAŽÍ.

Dle námi poptávaných výrobců protipožárních rolet, nelze nacenit rolety dle specifikace viz. výše.
Prosím Vás tedy o uvedení uvažovaného výrobce.“

Odpověď zadavatele:

Nejedná se o protipožární roletu s funkcí požárního uzávěru, ale o běžnou roletu sloužící pouze ke stínění. Upravujeme specifikaci:

Vertikální zatemňující manuálně ovládaná roleta, omyvatelná a desinfikovatelná, samonavíjecí pružinový mechanismus s možností zastavení v daných polohách, výrobek včetně kotvení držáku s mechanismem nábalu rolety do okenního nadpraží.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18

Dotaz č. 1:

- 1) K venkovnímu OK schodišti máme položku č. 545 v Soupise prací D.1.1, 2 LDN, oddíl Opláštění

Díl: 789_01		Opláštění		
545	789-01	D + M opláštění venkovního schodiště, kompletněvč. pomocných ocelových kcí a finálních povrchových úprav	m2	141,13125

Ve výkresu architektury D.1.1-20 Pohledy - nový stav je označena jako 5 - OPLÁŠTĚNÍ NOVÉHO VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ TAHOKOVEM NA OCELOVÉM ROŠTU.

Žádáme o přesnou specifikaci TAHOKOVU: typ/název, velikost oka, materiál, propustnost atd.

Odpověď zadavatele:

Bude použit žárově pozinkovaný tahokov tl. 2 mm, velikost oka cca 47 x 13 mm, množství dle výkazu výměr.

S ohledem na provedené změny zveřejněné v průběhu vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel posouvá lhůtu k podání nabídek.

Nová lhůta k podání nabídek je 27.12.2023 9.00 hod.

V Karviné, dne 20.11.2023

Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace
Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka