

Veřejná zakázka
VZ „Zřízení LDN pro pacienty se zvýšeným hygienickým režimem a přesun očního centra“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 22,23

Dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Zřízení LDN pro pacienty se zvýšeným hygienickým režimem a přesun očního centra“
Název zadavatele:	Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČO zadavatele:	00844853
URL adresa:	www.nspka.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_3.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ na základě dotazů dodavatelů sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 22

Dotaz č. 1:

„Zadavatel ve specifikaci položky „10012 Lůžko pojízdné“ neuvádí z jakého materiálu požaduje boční postranice. Standardním provedením je kovová bočnice s laminovanými prvky – čela bočnice. Mohl by toto zadavatel prosím potvrdit či upřesnit?“

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel potvrzuje toto provedení bočnice.

Dotaz č. 2:

„Zadavatel ve specifikaci položky „10012 Lůžko pojízdné“ uvádí požadavek na centrální brzdu. Tento požadavek je obvykle požadován u lůžek, která se využívají v nemocničním prostředí, kde dochází k častějšímu transportu pacientů na lůžku. Bude zadavatel akceptovat lůžko, které odpovídá ostatním požadavkům zadavatele a disponuje vždy samostatnými bržděnými kolečky?“

Odpověď zadavatele:

Ne, zadavatel požaduje centrální brzdu.

Dotaz č. 3:

„Zadavatel ve specifikaci položky „10012 Lůžko pojízdné“ uvádí požadavek na boční postranice odnímatelné a sklopné? Chápeme správně, když si pojem sklopný vykládáme jako možnost „postranice polohovat nahoru/dolů z důvodu umožnění bezpečného a komfortního ulehnutí klienta bez překážky“ nikoliv jako bočnice např. dělené a otočné v kloubech?“

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel potvrzuje pohyb bočnice ve vertikálním směru, tedy nahoru/dolů a zároveň i odnímatelné.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 23

Dotaz č. 1 a 2:

„1.) Po dosazení ceny do rozpočtu D.2 Vzduchotechnika a chlazení – LDN pol. 3.28 rozpočet počítá chybně celkovou cenu.

Např.

9	3.28	Samočinná výfuková klapka kovová d=160 Viz. půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP	ks	3	100	100
---	------	---	----	---	-----	-----

Žádáme zadavatele o kontrolu celého rozpočtu a opravu vzorců.“

„2.) Po dosazení do rozpočtu D.2 Vzduchotechnika a chlazení - oční centrum pol. např. 1.26, 3.36, 3.39, 6.02, 6.102, 8.07 rozpočet počítá chybně celkovou cenu:

34	1.26	Ohebná hadice zvukově tlumící zpevněná d = 203 Viz. půdorys 1.NP	bm	24	100	100
----	------	---	----	----	-----	-----

Žádáme zadavatele o kontrolu celého rozpočtu a opravu vzorců.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel provedl opravu.

Spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje v sekci elektronického nástroje Zadávací dokumentace **V. aktuální soupis prací a harmonogram postupu prací.**

V Karviné, dne 30.11.2023

Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace
Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka