

Vysvětlení výzvy zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky:

Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů (stavba)

Zadavatel: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec, IČO: 005 34 242

Zastoupená: Ing. Jiří Veverka, ředitel nemocnice

Prostřednictvím elektronického nástroje byl dne 15. 1. 2024 doručen dotaz k příloze č. 1 Výkaz_výměr Zadávací dokumentace. Zadavatel níže odpovídá na dotaz dodavatele.

Dotaz dodavatele:

Dovolujeme se na Vás obrátit s následující otázkou k výše uvedenému výběrovému řízení.

Položka č. 86 rozpočtu „Dodávka a montáž slaboproudých rozvodů včetně elektrozámku, čtečkou karet s klávesnicí“ – **žádáme o upřesnění délky rozvodů včetně popisu vedení rozvodů a dále o upřesnění typu čtečky karet.**

Odpověď zadavatele:

V rámci dané položky zhotovitel nacení kabel Cat 6 UTP v délce 65 mb, 1 ks bezkontaktní čtečky typ iClass, Mifare a DESFire včetně řídicího členu identifikačního stanoviště. Položka zahrnuje i implementaci do systému.

Termín pro podání nabídek se s ohledem na upřesnění položky č. 86 *Výkaz_výměr* prodlužuje do úterý 30. ledna 2024 do 9:55 hod. Otevírání nabídek proběhne v úterý 30. ledna 2024 v 10:00 hod.