



KABELOVÝ ŽLAB PRO MOŽNOST  
NOVÉ INSTALACE M.C. 021, 022

#### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHY	SKLADBA	STĚNY, STROP
001	ZÁDVEŘÍ	3.61	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	NOVÝ SDK PLOŠNÝ SNIŽENÝ PODHLED S TI
002	ÚKULOVÁ MÍSTNOST	3.10	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	NOVÝ SDK PLOŠNÝ SNIŽENÝ PODHLED S TI
003	CHODBA + TECH. KOUT	24.83	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	NOVÝ SDK PLOŠNÝ SNIŽENÝ PODHLED S TI
004	GARÁŽ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY	34.63	PLAST BETON + VSYP	S3	NOVÝ SDK PLOŠNÝ PODHLED S PO odoln. 15 min
005	GARÁŽ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY	34.63	PLAST BETON + VSYP	S4	NOVÝ SDK PLOŠNÝ PODHLED S PO odoln. 15 min
006	KANCELÁŘ-STANIČNÍ SESTRA	9.38	PVC PROTISKLUZNÉ	S2	NOVÝ SDK PLOŠNÝ SNIŽENÝ PODHLED S TI
007	SKLAD ZDRAVOT.MATER.	6.24	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	NOVÝ SDK PLOŠNÝ SNIŽENÝ PODHLED S TI
008	UMÝVÁRNA, WC ŽENY	4.98	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	NOVÝ SDK PLOŠNÝ SNIŽENÝ PODHLED S TI
009	ŠATNA ŽENY	7.51	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	NOVÝ SDK PLOŠNÝ SNIŽENÝ PODHLED S TI
010	UMÝVÁRNA, WC MUŽI	9.11	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	NOVÝ SDK PLOŠNÝ SNIŽENÝ PODHLED S TI
011	ŠATNA MUŽI	9.52	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	NOVÝ SDK PLOŠNÝ SNIŽENÝ PODHLED S TI
012	KANCELÁŘ- SESTRA	9.87	PVC PROTISKLUZNÉ	S2	NOVÝ SDK PLOŠNÝ SNIŽENÝ PODHLED S TI
013	T.M. - ROZVADĚČE EL.	13.26	STÁVAJÍCÍ DLAŽBA		STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED
014	ČÁST CHODBY- SKLAD	9.76	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	NOVÝ SDK PLOŠNÝ SNIŽENÝ PODHLED S TI
015	KOTELNA	6.46	STÁVAJÍCÍ DLAŽBA		STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED
016	SKLAD ZDRAV. MATERIÁLU	10.3	STÁVAJÍCÍ DLAŽBA		NOVÝ SDK PODHLED, PLOŠNÝ, SDK WHITE
017	CHODBA	9.66	STÁVAJÍCÍ DLAŽBA		NOVÝ SDK PODHLED, PLOŠNÝ, SDK WHITE
018	NÁHRADNÍ ZDROJ	11.2	KERAMICKÁ DLAŽBA		NOVÝ SDK PODHLED, PLOŠNÝ, SDK WHITE
019	KANCELÁŘ ŘIDIČI	8.93	PVC PROTISKLUZNÉ		NOVÝ SDK PLOŠNÝ SNIŽENÝ PODHLED S TI
020	DENNÍ MÍSTNOST	13.50	PVC PROTISKLUZNÉ		NOVÝ SDK PLOŠNÝ SNIŽENÝ PODHLED S TI
CELKEM		240.48			

#### LEGENDA SVÍTIDEL

A - BT3 4100-840, 33,6W/4100 lm, LRO, LQ600, IP44  
B - CTS M2000-840 HF, 15,5W/2048 lm, IP44  
C - AQF 6400-840, 52,7W/6550 lm, IP66  
D - LED KUCHYŇSKÁ LINKA, IP44  
E - KTN 2000-840 HF, 16,3W/1950 lm, IP65  
F - SVĚTLOMET LED LF 4500 lm, 45W, IP66  
G - VNS LED, VESTAVNÉ, 7W, 3000K, 560 lm, IP20

#### LEGENDA ZNAČEK

VELKOPLOŠNÉ TLAČÍTKO  
VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ  
PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ  
PŘEPÍNAČ KRÍŽOVÝ  
PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ  
SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA  
DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V  
V RÁMEČCÍCH JEDNONÁSOBNÁ  
ZÁSUVKA 16A/230V  
OPATŘENÁ 3. ST. PŘP. OCHRANY  
PRŮMYSLOVÁ ZÁSUVKA 400V  
VENTILÁTOR  
STROPNÍ ČIDLO POHYBU  
SOUMRÁKOVÉ ČIDLO  
PIKTOGRAM  
PĚTINÁSOBNÝ RÁMEČEK  
JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA IP44  
PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ IP44

#### Poznámka :

Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pevně pod omítkou. Svítidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi). Výšky zásuvek budou upřesněny při realizaci.

Napětová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - C  
Napětová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

0,000 = podlaha  
Výškový systém:  
B.p.v.  
Souřadn.systém:  
S-JTSK



ORIENTACE

1.NP obj.

PARÉ Č.

DOPLNĚNÍ VENTILÁTORU M.Č. 005 - LISTOPAD 2023

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. ZUZANA ŠÝKOROVÁ PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT, ČKA:05 238	AUTORIZACE / PODPIS
KONTAKT:	SLEZSKÁ 5/8, DOBROSŁAVICE, 747 94 IČO: 14389355 sykorova.zu@gmail.com, +420 777 728 618	
ODP.PROJEKTANT:	ING. ARCH. ZUZANA ŠÝKOROVÁ	
PROJEKTANT:	MAREK SEIFERT	
VYPRACOVAL:	KATEŘINA SEIFERTOVÁ	
KONTROLOVAL:	MAREK SEIFERT	

NÁZEV STAVBY:	PŘESTAVBA PROSTOR OBJEKTU DOMOVA JISTOTY NA VÝJEZDOVÉ STANOVISĚ ZZS MSK V BOHUMÍNĚ	Č. ZAKÁZKY:	ZS_20_2023 / 5859
MÍSTO STAVBY:	POZEMEK PARC.Č. 1537/12, K.Ú. NOVÝ BOHUMÍN, OBEC BOHUMÍN	DATUM:	05 / 2023
STAVEBNÍK:	ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝŠKOVICKÁ 2995/40, ZÁBŘEH, 700 30 OSTRAVA	STUPEŇ PD:	DSP+DPS
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01	FORMÁT (A4):	8
ČÁST DOKUMENTACE:	D 1.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	MĚŘÍTKO:	1:50
NÁZEV DOKUMENTU:	ELEKTROINSTALACE 1.NP	ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.4 - 04