


PŮDORYS STŘECHY (VÝŘEZ)



LEGENDA KLIMATIZACE/CHL :

- Cu POTRUB + KOMUNIKACE, NAPÁJENÍ
- VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
- NÁSTĚNNÁ CHLADICÍ JEDNOTKA



POZNÁMKA

- KONTROLNÍ A REVIZNÍ OTVORY V PODHLEDU ZAJISTÍ STAVBA DLE SKUTEČNÉHO STAVU.
- REVIZNÍ A SERVISNÍ OTVORY PRO NAVRHOVANÁ ZAŘÍZENÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY DANÉHO VÝROBCE A MUSÍ BÝT NEUSTÁLE PŘÍSTUPNÁ.
- VZHLED K PROSTOROVÝM NÁROKUM VZT SYSTÉMU, JE NUTNÉ VEŠKERÉ KOMPONENTY SYSTÉMU VZT MONTOVAT PŘED OSTATNÍMI PROFESEMI.
- REALIZAČNÍ FIRMA JE POVINNA SI TRASY VZT A CU POTRUBÍ VYMÉRIT NA TRASE V ZÁVISLOSTI NA SKUTEČNOSTI
- VZT A KLM JEDNOTKY BUDOU ULOŽENY NA PRUŽNÉM ULOŽENÍ – RÝHOVANÁ GUMA.
- CHLADIVOVÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO TEP. IZOLACÍ
- PROJEKT NEZAHHRNUJE DÍLENSKOU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE

JAN BOSÁK, IČ: 05368588, TELEVIZNÍ 2618 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM				
ZODP. PROJEKTANT:	ING. JAN BOSÁK			
VYPRACOVAL:	ING. JAN BOSÁK			
KONTROLOVAL:	ING. JAN BOSÁK			
Investor: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188			FORMÁT:	3x A4
Projekt: Stavební úpravy budovy E Pracovna primáře a vrchní sestry Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.,			DATUM:	11/2023
			STUPEŇ:	DPS
			Č. ZAKÁZKY:	231201
Profese: CHLAZENÍ			Č. PARÉ:	
Obsah: PŮDORYS STŘECHY (VÝŘEZ)			MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU 03