



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce gastroenterologického centra
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 6. 3. 2024 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 4:

Vážený zadavateli,

máme 3 dotazy ohledně dveří.

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



TENDERA

1.

V půdorysu nového stavu jsou uvedené **4 x** dveře T/05 (mezi místnostmi č. 03 a 07, mezi 01 a 12, mezi 12 a 17a, mezi 12 – 13). Ve výpisu vnitřních dveří a rozpočtu jsou uvedené pouze **3 ks** dveří T/05.

Prosíme o předložení rozpočtu se správným počtem dveří.

2.

V obecných parametrech dveří jsou uvedené samozavírače. U položek dveří ani v rozpočtu samozavírače nejsou uvedené.

Prosíme o upřesnění, na kterých dveří budou samozavírače a doplnění samozavíračů do rozpočtu.

3.

V obecných parametrech dveří je uvedená povrchová úprava dveří do vlhka (T/02v, T/05v) **HPL min. 4,0 mm**.

Ani jeden z oslovených dodavatelů není schopen dodat dveře s takovou tloušťkou HPL.

Bude dostačující dodat dveře T/02v a T/05v s povrchovou úpravou HPL min. 0,8 mm?

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

Ad 1)

Položkový rozpočet byl opraven vč. navazujících prací:

- doplnění zárubní o 1 ks 800/1970 (pol.č. 26)
- doplnění dveří T/05 o 1 ks (pol.č. 168, 169)
- doplněn nátěr pro zárubně 1 ks800/1970 mm (pol.č. 283-286)

Ad 2)

Na žádných dveřích samozavírač osazen nebude.

Ad 3)

Zadavatel požaduje dveře s technickými vlastnostmi pro konkrétní použití, tj. dveře pro použití do vlhka – popis technických parametrů podrobně viz.: výkres č. 07_4_Vnitřní dveře (DPS) Tabulka vnitřní dveře a viz. popis položek 170 a 172 v Celkovém rozpočtu. Zadavatel nevylučuje možnost zakázkové případně vlastní výroby dodavatele s garancí záruky pro jím osazené dveře s požadovanými technickými vlastnostmi.

II.

Dne 7. 3. 2024 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 5:

Vážený zadavateli,

v rozpočtu chlazení oboru 737 ARMATURY USTREDNIHO VYTAPENI jsou u položek nastavené chybné vzorce.

Prosíme o zveřejnění rozpočtu chlazení s funkčními vzorci.

K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující:

Položkový rozpočet byl opraven. Dále došlo k těmto úpravám:

- dopsán požadavek 30MPa do potěru pol.č. 46
- opravena položka podhledu pol.č. 147
- doplněny texty pro položky skříně pol.č. 193
- doplněn text elektrostatického vinylu pol.č. 235

III.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává část následující přílohy zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Položkový rozpočet, konkrétně soubory:
 - CELKOVÝ ROZPOČET [zadání] 2.xlsx a
 - 1_4_3_B CHLAZENÍ výkaz výměr.xls.

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z těchto nebo použít tyto aktualizované soubory. Nepoužití těchto aktualizovaných souborů bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

IV.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději do 20. 3. 2024, 10:00 hodin.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Položkový rozpočet, konkrétně soubory:
 - o CELKOVÝ ROZPOČET [zadání] 2.xlsx a
 - o 1_4_3_B CHLAZENÍ výkaz výměr.xls.

V Brně dne 12. 3. 2024

Za zadavatele – Nemocnice Třinec, příspěvková organizace:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci