

**VZT ZAŘÍZENÍ**


- 4.1 ŽALUZIOVÁ KLAPKA 200x200 mm SE SÍTI PROTI HMYZU - 2000 mm NAD PODLAHOU  
4.2 ZPĚTNÁ KLAPKA D125  
4.3 TLUMIČ HLUKU 125/224 - 600 mm  
4.4 POTRUBNÍ VENTILÁTOR TD-350/125 - 27 W, 0,12 A, 230 V, PRŮTOK min. 250 m3/h - 2000 mm NAD PODLAHOU  
4.5 POŽÁRNÍ VĚTRACÍ KLAPKA 300x300 mm S NAPOJENÍM NA EPS - 200 mm NAD PODLAHOU

**LEGENDA**

<div>xx</div> <div>xx</div>	MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h
<div></div>	PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH
<div></div>	ODVÁDĚNÝ VZDUCH
TSK xxx	TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ d=xxx

**LEGENDA UPRAVENÝCH DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ**

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
002	CHODBA	187.70
010	ÚPRAVNA KYSÍKU	6.75
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		6.75 m2



+0,00 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing.Miroslav Geryk Dvořákův okruh 13 Krnov 794 01		e-mail : miroslavgeryk@seznam.cz mobil : 777009772 774630321 775630321		<div><b>MG&amp;JG</b> Ing. Miroslav Geryk &amp; Ing. Jiří Geryk</div> <div><b>Inženýrská a projekční činnost, technický dozor, koordinátor BOZP</b></div>	
MÍSTO STAVBY :	Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Nemocniční č.p. 184, 793 95 Město Albrechtice katastrální území Město Albrechtice, pozemek par. č. 1368				
STAVEBNÍK :	Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace I. P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov				
STAVBA :	<b><u>MĚSTO ALBRECHTICE - ROZVOD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ A VZDUCHU PRO COVIDOVÉ PACIENTY</u></b>				
VÝKRES :	<b>VZDUCHOTECHNIKA - PŮDORYS 1.PP</b>				Č. VÝKRESU <b>D.1.4.2.2</b>