



OZNAČENÍ ROZVÁDĚČE: HRD2

PROVEDENÍ, VZOR : Oceloplechový skříňový rozváděč volně stojící

ROZMĚR : š/v/h=800/2000/400mm

NÁTĚR : typový

DĚLENÍ MEZI POLI : -

PRÍVOD : vrchtem

VÝVOD : vrchtem

KRYTÍ (ČSN 33 2000-5-51): IP20/40

PROSTŘEDÍ (ČSN 33 2000-5-51 ed.3): normální

HRD2 stávající rozváděč DO
v ČM 014, objekt OOP - SO1

NAPÁJENÍ : 3x240/400V + PE + N, 50Hz AC

OCHRANA : automatické odpojení od zdroje TN - C - S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Ing. Miroslav Geryk			
Ing. Jiří Geryk			
Stavba :		MĚSTO ALBRECHTICE-ROZVOD MEDICÁLNÍCH PLYNŮ A VZDUCHU PRO COVIDOVÉ PACIENTY	
Projekt :		Zvýšení kvality poskytované následné lůžkové péče, včetně přestavby v OLU TRN Město Albrechtice	
Stavebník :		Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o., I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov	
Výkres:		ELEKTROINSTALACE - úprava HRD2 - obvodové schéma	
		Č.zakázky:	
		Datum:	02/2023
		Měřítko:	
		Formát:	A4
		Č.výkr.:	D.1.4.7- 04