



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ LEŽATÝ SOUPROUDÝ ROZVOD ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ – OCELOVÉ SVAŘOVANÉ TRUBKY  
vedeno pod stropem 1.PP
- NOVÉ PROTIPROUDÉ PŘIPOJENÍ STOUPAČEK ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ DO 1.NP– MĚDĚNÉ LISOVANÉ TRUBKY  
vedeno pod stropem 1.PP

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PROVÉST NAVAŘENÍM ODBOČEK NEBO POUŽITÍM TRMENŮ S NAVRTÁVKOU S VNITŘNÍM ZÁVITEM GEBO

T1–T9 STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY DO 1.NP

T1',T2',T6',T10–T12 NOVÉ STOUPAČKY DO 1.NP

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	<b>BENUTA PRO</b> Okružní 988, Orlová - Lutyně, 735 14 www.benutapro.cz mob. 777 121 501	
ING. PETR SKÁLA	ING. TOMÁŠ PACOLA		
OBJEDNATEL	NEMOCNICE KARVINÁ–RÁJ, p.o. VYDMUCHOV 399/5, 734 01 KARVINÁ–RÁJ		
MÍSTO STAVBY	VYDMUCHOV 394, 734 01 KARVINÁ–RÁJ PARC.č. 476, KAT. ÚZ. RÁJ	FORMÁT	2xA4
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍ BUDOVY č.p. 394 NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ZŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTSKOU SKUPINU	DATUM	12/2023
OBSAH VÝKRESU	PŮDORYS 1.PP–VYTÁPĚNÍ–NOVÝ STAV	ÚČEL	DSP
		Č. ZAKÁZKY	1291
		MĚŘÍTKO	1:75
		Č. VÝKRESU	01