



LEGENDA:

- NOVÉ POTRUBÍ PITNÉ VODY – PP–RCT FASER HOT PN20
- NOVÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY – PP–RCT FASER HOT PN20
- NOVÉ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY – PP–RCT FASER HOT PN20
- NOVÉ POTRUBÍ NAMÍCHANÉ VODY – PP–RCT FASER HOT PN20

- RV .. ROHOVÝ VENTIL S PŘIPOJ. HADIČKOU
- RPV .. ROHOVÝ PRAČKOVÝ VENTIL SE ZPĚTNOU Klapkou A PŘIPOJ. NA HADICI
- VV .. VÝTOKOVÝ NÁSTĚNNÝ VENTIL PRO NAMÍCHANOU VODU

- BAT U .. UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE
- BAT D .. DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE
- BAT S .. SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE SE SPRCH. SETEM
- BAT V .. NÁSTĚNNÁ BATERIE K VÝLEVCE S PRODLOUŽ.VÝTOKEM

- KK .. KULOVÝ KOHOUT PLAST
- ZK .. ZPĚTNÁ Klapka MOSAZ
- TSV .. TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL PRO PITNOU VODU S RUČNÍM NASTAVENÍM 20–65°C, SANELA SLT 04, 3/4". 28 l/min
- T .. TEPLoměR PŘÍLOŽNÝ 0–100°C
- VK .. VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT

TLOUŠŤKY IZOLACÍ POTRUBÍ

V 1.PP

POLYETYLEN. TRUBICE MIRELON

TRUBKA	SV	TV,cTV
25x3,5mm	13mm	20mm
20x2,8mm	13mm	20mm

TLOUŠŤKY IZOLACÍ POTRUBÍ

V 1.NP

POLYETYLEN. TRUBICE MIRELON

TRUBKA	SV	TV,cTV
25x3,5mm	6mm	9mm
20x2,8mm	6mm	9mm

VYPRACOVAL=		ZODP. PROJEKTANT		<div>BENUTA PRO</div> <div>Okružní 988, Orlová - Lutyně, 735 14</div> <div>www.benutapro.cz mob. 777 121 501</div>	
ING. PETR SKÁLA		ING. TOMÁŠ PACOLA			
OBJEDNATEL		NEMOCNICE KARVINÁ–RÁJ, p.o. VYDMUCHOV 399/5, 734 01 KARVINÁ–RÁJ			
MÍSTO STAVBY		VYDMUCHOV 394, 734 01 KARVINÁ–RÁJ PARC.č. 476, KAT. ÚZ. RÁJ			
AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍ BUDOVY č.p. 394 NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ZŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTSKOU SKUPINU			
OBSAH VÝKRESU		SCHÉMA VODOVODU			
		FORMÁT		2xA4	
		DATUM		12/2023	
		ÚČEL		DSP	
		Č. ZAKÁZKY		1291	
		MĚŘÍTKO		1:50	
		Č. VÝKRESU		08	