

Ing. Tomáš Pacola

BENUTA PRO s.r.o.  
735 14 Orlová - Lutyně

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

Místo/datum

602 444 577

Karviná 20.2.2024

**Vyjádření ke stavebním úpravám budovy č.p. 394, Nemocnice Karviná-Ráj, zřízení zařízení pro dětskou skupinu.**

Souhlasíme s požadovaným projekčním navýšením příkonu o 12 kW v dodávce tepelné energie pro dětskou skupinu, objektová předávací stanice tepla v 1.PP budovy je dimenzována s dostatečnou rezervou.

S pozdravem

vedoucí technologického oddělení

Owczarzy Jaroslav

Nemocnice Karviná - Ráj,  
příspěvková organizace  
Vydmucho 399/5, Ráj, 734 01 Karviná  
technologické oddělení  
Tel.: 596 383 528

