



LEGENDA:

- NOVÉ SVODNÉ POTRUBÍ KANALIZACE – PP HT (šedé) zavěšeno pod stropem 1.PP
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PITNÉ VODY – PP, VEDENO POD STROPEM CHODBY
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY – PP, VEDENO POD STROPEM CHODBY
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY – PP, VEDENO POD STROPEM CHODBY
- NOVÉ POTRUBÍ PITNÉ VODY – PP–RCT FASER HOT PN20
- NOVÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY – PP–RCT FASER HOT PN20
- NOVÉ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY – PP–RCT FASER HOT PN20

- K1–K2** STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ STOUPAČKY KANALIZACE Z 1.NP DEMONTOVAT A PROVÉST NOVÉ Z PP–HT POTRUBÍ NAPOJIT NA LITINOVÉ HRDLO NAD PODLAHOU 1.PP, PŘED NAPOJENÍM OSADIT ČISTÍCÍ KUSY
- K3** STÁVAJÍCÍ STOUPAČKA BEZE ZMĚN
- V1–V2** NOVÉ STOUPAČKY PITNÉ A TEPLÉ VODY DO 1.NP

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT		<div>BENUTA PRO</div> <div>Okružní 988, Orlová - Lutyně, 735 14</div> <div>www.benutapro.cz mob. 777 121 501</div>	
ING. PETR SKÁLA		ING. TOMÁŠ PACOLA			
OBJEDNATEL		NEMOCNICE KARVINÁ–RÁJ, p.o. VYDMUCHOV 399/5, 734 01 KARVINÁ–RÁJ			
MÍSTO STAVBY		VYDMUCHOV 394, 734 01 KARVINÁ–RÁJ PARC.č. 476, KAT. ÚZ. RÁJ		FORMÁT 2xA4	
AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍ BUDOVY č.p. 394 NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ZŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTSKOU SKUPINU		DATUM 12/2023	
				ÚČEL DSP	
				Č. ZAKÁZKY 1291	
OBSAH VÝKRESU		PŮDORYS 1.PP–ZDRAVOTECHNIKA–NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO 1:75	Č. VÝKRESU 04