

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

„Vybudování Dětské skupiny Nemocnice Karviná-Ráj“

Zadavatel: Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

se sídlem Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ: 00844853, DIČ: CZ00844853

zastoupený Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem

I. Dotaz:

Ve výkazu výměr pol.č. 17 je osazení kovové zárubně v počtu 2 ks a dále u pol. č. 18 je dodávka jednokřídlé zárubně rozměru 1100/1970, 2100 mm v počtu 2 ks.

17	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942111		
18	M	55331554	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	2,000

Z projektové dokumentace však není zřejmé, pro které dveřní výplně jsou tyto zárubně uvažovány. Žádáme o vysvětlení položky.

Odpověď:

Položka č. 17 a 18 byla ve výkazu výměr uvedena chybně. Zadavatel proto předmětné položky vypustil a spolu s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 (dále jen „Vysvětlení“) uveřejňuje opravený Výkaz výměr.

II. Dotaz:

Ve výkazu výměr je položka č. 47 pro panikové kování klika/klika v počtu 2 ks

47	M	54914135	kování panikové klika/klika	kus	2,000
----	---	----------	-----------------------------	-----	-------

V příloženém výpisu truhlářských výrobků není uvedeno, pro které dveřní výplně je toto kování uvažováno. Žádáme o úpravu Výpisu truhlářských výrobků.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje položku č. 47 a uvádí, že u vstupních dveří 7L/T a 7P/T bude kování s vložkou zámku s pevným klíčem; u dveří NK bude nouzové kování dle ČSN EN 179 (viz PŘ)

III. Dotaz:



Vstupní dveře (pol. č. 59) jsou ve výkazu výměr uvažovány jako hliníkové, v příloženém Výpisu truhlářských výrobků je však uveden požadavek na dveře plastové.

59	M	55341339	dveře jednokřídlé Al plné s vitráží max rozměru otvoru 4,14m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,000
----	---	----------	--	----	-------

Poznámka k položce:

P

1250x2100mm, vložka zámku s pevným klíčem

		1350x2850	SESTAVA VSTUPNÍCH DVEŘÍ PLASTOVÉ S IZOLAČNÍM TROUSKLEM, $U_d \leq 1,20 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ VSTUPNÍ DVEŘE 900x2100mm, BOČNÍ A VRCHNÍ SVĚTLÍK FIXNÍ ZÁMEK Z VNITŘNÍ STRANY S PEVNÝM KLÍČEM (OLIVOU) UMOŽŇUJÍCÍ ODEMČENÍ DVEŘÍ BEZ POUŽITÍ KLÍČE	1 PRAVÉ 1 LEVÉ
---	---	-----------	---	-------------------

Jaké vstupní dveře máme ocenit? Žádáme o vysvětlení položky.

Odpověď:

Vstupní dveře (položka č. 59) budou dodány hliníkové, v opraveném výkazu výměr je nově uvažováno s výměrou 7,7 m² namísto původních 2,0 m². Zadavatel zveřejňuje aktualizovaný Výpis truhlářských výrobků.

IV. Dotaz:

Ve výkazu výměr pol.č. 61 je uveden okopový AL plech.

61	M	54915204	plech okopový Al 1045x150x0,8mm	kus	16,000
----	---	----------	---------------------------------	-----	--------

Z příloženého výkazu výměr není zřejmé na které dveřní výplně má být namontován. Žádáme o úpravu specifikace truhlářských výrobků.


Odpověď:

Položka č. 60 a 61 byla ve výkazu výměr uvedena chybně. Zadavatel proto předmětné položky vypustil. Opravný výkaz výměr je součástí tohoto Vysvětlení.

V. Dotaz:

Ve výkazu výměr pol. č. 53 je dodávka a montáž kuchyňských linek.

53	K	7668111R	Dodávka a montáž kuchyňských linek šroubovaných na stěnu, šířky do 600 mm	m	3,600
----	---	----------	---	---	-------

			KUCHYŇSKÁ LINKA ŠÍŘKA PRACOVNÍ DESKY 600mm BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA	2,2 m2
---	--	--	---	--------


Pro ocenění této položky chybí ve výpise truhlářských výrobků, pol. 6/T přesná specifikace požadované kuchyňské linky. Žádáme o doplnění návrhu kuchyňské linky vč. rozměrů a specifikaci spotřebičů.

Odpověď:

Zadavatel připojuje výkres d01 (Kuchyňka) k tomuto Vysvětlení.

VI. Dotaz:

Ve výkazu výměr pol. č. 54 je dodávka a montáž šatních skříněk.

54	K	7668211R	Dodávka a montáž nábytku vestavěného skříně šatní jednokřídlové	kus	24,000
			ŠATNÍ SKŘÍNKY		24 ks

Pro ocenění této položky chybí ve výpisu truhlářských výrobků pol. 5/T přesná specifikace požadovaných skříněk. Žádáme o doplnění návrhu šatních skříněk.

Odpověď:

Zadavatel přikládá grafický návrh sestavy šatních skříněk - viz níže (**příložená sestava je tvořena ze 4 šatních skříněk**) a upřesňuje požadavky:

výška: 1300 mm, šířka jedné skřínky: 300 mm, dekor dub



VII. Dotaz:

V projektové dokumentaci je uveden požadavek na osazení 3 ks přenosných hasicích přístrojů práškových 34A (6 kg) v počtu 3 ks.

Ve výkazu výměr chybí položka pro dodání PHP. Žádáme o doplnění výkazu výměr.

Odpověď:

Doplněno do výkazu výměr – položka č. 110 a 111. Zadavatel zpřesňuje, že tyto položky se nachází za položkou č. 30.

S ohledem na skutečnosti uvedené v tomto Vysvětlení, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 02.05.2024 do 08:00 hod.

Připojené přílohy – Výkaz výměr, Výpis truhlářských výrobků, Kuchyňka.