



ŘEZ A-A – SOUČASNÝ STAV

- ### ÚPRAVY STĚN A PODHLEDŮ
- m.č. 0.25
- ZAČISTĚNÍ DŘÁŽEK VE ZDĚNÝCH STĚNÁCH PO INSTALACÍCH 5% plochy (zahazení jádrovou omítkou)
 - PO NOVĚ PROVEDENÝCH DŘÁŽKÁCH (NN,SLP) VE STĚNÁCH S OBKLADEM OBNOVIT STÁVAJÍCÍ BĚLNINOVÝ ODKLAD (předpoklad 10% plochy obkladu)
 - NA ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH NOVÁ LEPIČÍ A STĚRKOVÁ HMOTA PRO PŘEKRYTÍ PROBLEMATICKÝCH MÍST ZDIVA NEBO BĚŽNÝCH OMÍTEK PŘI SOUČASNÉM VKLÁDÁNÍ VÝZTUŽNÉ TKANINY, celková tl.5mm
 - NA ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH NOVÁ PŘÍRODNĚ BILÁ STROJOVÉ I RUČNĚ ZPRACOVATELNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA NA VÁPENNÉ BÁZI PRO INTERIÉRY S VYSOKOU PAROPROPUSTNOSTÍ, CELKOVÁ tl.4mm
 - NOVÁ VÝMALBA VŠECH STĚN INTERIÉROVOU BARVOU
 - NOVÝ ZÁVĚSNÝ PODHLED KAZETOVÝ (dle spc v TZ)
- m.č. 0.22
- NA NOVÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH NOVÁ LEPIČÍ A STĚRKOVÁ HMOTA PRO PŘEKRYTÍ PROBLEMATICKÝCH MÍST ZDIVA NEBO BĚŽNÝCH OMÍTEK PŘI SOUČASNÉM VKLÁDÁNÍ VÝZTUŽNÉ TKANINY, celková tl.5mm
 - NA ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH NOVÁ PŘÍRODNĚ BILÁ STROJOVÉ I RUČNĚ ZPRACOVATELNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA NA VÁPENNÉ BÁZI PRO INTERIÉRY S VYSOKOU PAROPROPUSTNOSTÍ, CELKOVÁ tl.4mm
 - NOVÁ VÝMALBA VŠECH STĚN INTERIÉROVOU BARVOU

Tabulka místností								
Číslo	Název	Plocha [m²]	Výška [m]	Podlaha	Skladba	Stěny	Strop	Poznámka
0.25	DATOVÉ CENTRUM	26,77	2,8	PVC – ANTISTATIK		BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZÁVĚSNÝ PODHLED	–

Celková plocha [m²]: 26,77
Celková plocha bytu dle NV 366/2013 [m²]: 0

- ### LEGENDA – PODLAHY
- SI – nová konstrukce podlahy + obnovení hydroizolace (specifikace viz. technická zpráva)
 - POVLAK SYNTETICKÝ ANTISTATICKÝ + SOKL U STĚN
 - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 3 mm
 - BETONOVÁ MAZANINA SE SV.SÍTÍ V OSE 170 mm
 - KROČEJOVÁ IZOLACE PRYŽOVÝ KORKOVÁ 5 mm
- ### LEGENDA – KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - ZDIVO Z PÓROBETONU NA M5

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA		Podpis:	<div><div>Forsing</div><div>projekt s.r.o.</div><div>724 00 Ostrava - Stará Bělá Povětrní 1263/66 IČ:27847721</div></div>	Číslo zakázky —
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA		Podpis:		Datum: 03/2023
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace				Dokumentace dle: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
Místo: pavilon PCHO areálu nemocnice				Měřítko: 1:50
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY m.č. 0.25 SKLAD V 1PP BUDOVY PCHO PRO ZŘÍZENÍ DATOVÉHO CENTRA				ozn. pr. / číslo výkresu : D.1.1.b)
Obsah: PŮDORYS 1.PP, ŘEZ A-A – NOVÝ STAV				103