



Olejová smyčka
bude umístěna
dle montážního
návodu výrobce

Převrácená smyčka
bude provedena
dle montážního
návodu výrobce

3 x Z & 1.1B
Venkovní kondenzační jednotka (R410A)
3f/400V (napájená z vnitřní výparníkové jed.)
1562x1272x906mm/ 120kg
Jednotku osadit na diazdice a tlumiče vibrací

Olejová smyčka
bude umístěna
dle montážního
návodu výrobce

Olejová smyčka
bude umístěna
dle montážního
návodu výrobce

Etáž klimatizačního potrubí bude cca 600mm nad anglickým dvorkem.

LEGENDA CHLAZENÍ

- Cu 22x1.5 potrubí plynu vč. izolace a komunikačního kabelu
- Cu 18x1 potrubí kapaliny vč. izolace a napájecího kabelu
- PÚ Požární ucpávka

POZNÁMKY

Cu potrubí v exteriéru bude vedeno v ochranném plechovém korytu,
napojení na venkovní jednotku bude obaleno hliníkovou páskou s UV
ochranou.
Etáž klimatizačního potrubí bude cca 600mm nad anglickým dvorkem.

CHLAZENÍ + VĚTRÁNÍ

Vypracoval: MARTIN MIKŠANIK	Podpis:
Zodpovědný projektant: ING. MARIAN KRISCHKE	Podpis:
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace	
Místo: pavilion PCHO areálu nemocnice	
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY m.č. 0.25 SKLAD V 1.PP BUDOVY PCHO PRO ZŘÍZENÍ DATOVÉHO CENTRA	
Obsah: VĚTRÁNÍ + CHLAZENÍ – ŘEZ A-A	



Číslo zakázky: -	Datum: 06/2023
Dokumentace dle: př.č.12 vyhl.č.499/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	Měřítko: 1:50
	ozn. př. / číslo výkresu: D.1.4.3
	103