



DATOVÉ CENTRUM 0.25

LEGENDA/LEGEND:

- PLYNOVÁ HUBICE / GAS NOZZLE
- HLÁSIČ POŽÁRU / FIRE DETECTOR
- START TLAČÍTKO / START BUTTON
- STOP TLAČÍTKO / STOP BUTTON
- SIRÉNA / ACOUSTIC ALARM 24V DC
- OPTICKÁ SIGNALIZACE
- OPTICAL ALARM 24V DC
- OPTICKO-AKUST. PANEL
- OPT.-ACOU. PANEL 24V DC
- VESDA VLF500

V SOULADU S § 4, ODST. 3 VYHLÁŠKY č. 246/2001 Sb. JE NAVRŽENÉ ZAŘÍZENÍ VYHRAZENÝM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ZAŘÍZENÍM, DLE § 5, ODST. 4 UVEDENÉ VYHLÁŠKY JE SPOLEČNOST TRASER CZ s.r.o., Víděňská 102, 619 00 BRNO, VÝROBCEM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ SE VŠEMI PRÁVNĚ STANOVENÝMI SOUVISLOSTMI. V SOULADU S § 5, 6, 7 A 10 VYHLÁŠKY č. 246/2001 Sb. PRO TUTO DOKUMENTACI VYMEZUJEME, ABY PROJEKTOVANÍ, MONTÁŽ, KONTROLU PROVOZUSCHOPNOSTI A OPRAVY TOHOTO ZAŘÍZENÍ PROVADEL POUZE VÝROBCE NEBO JIM PROKAZATELNĚ PŘOŠKOLENÁ OSOBA S PLNÝM OPRAVNĚNÍM VYSTÁVNĚM VÝROBCEM.

REVIZE/REVISION:

Č. ZM. NO. R.	DATUM/DATE:	POPIS ZMĚNY/DESCRIPTION	REVISION:	VYPRACOVAN/ ELABORATED BY:	KONTROLOVAN/ CONTROLLED BY:	SCHVÁL/ APPROVED BY:
-	-	-	-	-	-	-

MĚŘÍTKO/SCALE:	VYPRACOVAN/ ELABORATED BY:	KONTROLOVAN/ CONTROLLED BY:	SCHVÁL/ APPROVED BY:	NÁZEV VÝKRESU/DRAWING TITLE:	PROJEKT/PROJECT:	KOPIE/COPY:
-	Jaroslav Voříšek	Daniel Král	Daniel Král	PODPIS/SIGNATURE	NEMOCNICE FRYDEK-MISTEK	2

TRASER

STAVEBNÍ OPRAVY m.č. 0.25 SKLAD
V 1PP BUDOVY PCHO PRO ZŘÍZENÍ
DATOVÉHO CENTRA

TECHNOLOGICKÉ SCHEMA

ČÍSLO VÝKRESU/DRAWING NO.:

P2318-02