


**LEGENDA NN:**

- NN - ZÁSUVKA 230V/16A
- NN - SILOVÝ ROZVADĚČ
- NN - VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, řaz.1
- NN - SVÍTIDLO NOUZOVÉ
- NN - SVÍTIDLO DO PODHLEDU

**POZNÁMKA:**

- UMÍSTĚNÍ PRVKŮ NN A KABELOVÉ TRASY NUTNO KOORDINOVAT S INTERIÉROVÝM ŘEŠENÍM A POŽADAVKY UŽIVATELE
- POZICE A VÝŠKY PRVKŮ NN NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESU
- SVÍTIDLA UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ BUDOU PROVEDENA DO PODHLEDU S PARAMETRY SVÍTIDEL DLE VÝPOČTU UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ
- SVÍTIDLA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ BUDOU UMÍSTĚNA V PODHLEDU A NAD VSTUPNÍMI DVEŘMI DLE VÝPOČTU NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ
- OVLÁDÁNÍ UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ BUDE PROVEDENO VYPÍNAČEM Č. 1 UMÍSTĚNÝM U VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- ZÁSUVKY PRO SERVISNÍ ÚČELY BUDOU V PROVEDENÍ POD OMÍTKU
- KABELOVÉ TRASY BUDOU V PROVEDENÍ NAD PODHLEDEM A POD OMÍTKOU

**LEGENDA KT:**

- KT - KABEL. TRASA NA PŘÍCHYTKÁCH NAD PODHLEDEM
- KT - KABEL. TRASA - VÝSTUP Z PODLAHY
- KT - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU

# ELEKTROINSTALACE

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Vypracoval:* Ing. Daniel Šoukal | *Podpis:* | Forsing projekt s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1263/66 IČ:27847721 | *Číslo zakázky:* 22-FORS-02.PRS |
| *Zodpovědný projektant:* Ing. Pavel Klhůfek | *Podpis:* | | *Datum:* 06/2023 |
| *Odběratel:* Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace | | | *Dokumentace dle :* př.č.12 vyhl.č.499/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE |
| *Místo:* pavilon PCHO areálu nemovnice | | | *Měřítko:* 1:40 |
| *Akce:* STAVEBNÍ ÚPRAVY m.č. 0.25 SKLAD V 1PP BUDOVY PCHO PRO ZŘÍZENÍ DATOVÉHO CENTRA | | CubeNet SLABOPROUDÉ SYSTÉMY CubeNet, s.r.o. Zengrova 475/44, 703 00 Ostrava www.cubenet.cz projekt-realizace-servis | *ozn. př. / číslo výkresu :* D.1.4 D.1.4.d-02 |
| *Obsah:* SVĚTELNÉ A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY | | | |