

Požadavek na funkcionalitu nebo parametr	Specifikace požadavků stanovených Zadavatelem	Dodavatelem nabízené parametry (model a výrobce)	Splněno (ano/ne)
RMS – monitorovací jednotka pro datové centrum			
Monitorovací jednotka 1U, 19"	Monitoring prostředí a technologií Podpora minimálně 150 čidel Podpora minimálně 1000 senzorů Interní GSM modem s podporou 4G sítí		
Instalace a konfigurace	Fyzická instalace monitorovací jednotky a čidel Konfigurace jednotky - Nastavení LAN rozhraní - Základní konfigurace systému - Vytvoření půdorysu místnosti a vložení jako podklad pro znázornění fyzického umístění čidel (2D nebo 3D) - Nastavení prahových hodnot pro čidla a senzory - Konfigurace logických filtrů - Konfigurace uživatelského rozhraní, e-mail, SMS		
Komunikační protokoly:	Minimální požadavek Síťové protokoly: DHCP; HTTP; HTTPS; DynDNS; SSL; SNMP v1, v2c, v3; SMTP; FTP; Syslog; RADIUS; OpenVPN VPN: Dostupná přes LAN a GSM/LTE kartu		
Alarmy a notifikace:	Podporované typy: E-mail, FTP log, Syslog, SMTP, SNMP Traps, SMS/Provolání, Web-to-SMS Minimální počet příjemců E-mailu: 20 Minimální počet příjemců SMS nebo provolání: 20		
Virtuální čidla:	Minimální požadavek PING IP kamera SNMP Get Uživatelské klíče: RFID karty Programovatelná logická schémata Časovače Triggers SNMP trap Výpočet hodnoty z více vstupních údajů Modbus TCP/IP		
Napájení:	Minimální požadavek 90-230V Redundantní napájení, interní zdroje, zásuvky C14		
Výstupy:	Minimální požadavek 2x výstupní relé 240V/10A 2x výstupní relé 12V/0,25A 8x bezpotenciálový kontakt		
Vstupy:	Minimální požadavek 8x analogový vstupů pro čidla 1x vstup pro digitální čidla prostředí, možnost řetězení až 16 čidel (až 32 senzorů) 32x DI suchých kontaktů Modbus RTU a TCP/IP 1x 1-Wire port		
Kamery	Minimální požadavek 1x USB 1x IP		
Interní čidla	Minimální požadavek 1x teplota (tolerance ± 1 °C) 1x napájecí napětí (tolerance 1%)		
Další konektory:	Minimální požadavek 1x Ethernet 10/100Mbit 1x USB 2.0, typ USB-A 1x USB 2.0 typ mikro		
Externí úložiště	Minimální požadavek 1x SD slot, 32GB		
Provozní podmínky	Minimální požadavek Teplota -10 až 80°C Vlhkost 0 až 90%, nekondenzující		