

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

„Vybudování Dětské skupiny Nemocnice Karviná-Ráj“

Zadavatel: Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
se sídlem Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČ: 00844853, DIČ: CZ00844853
zastoupený Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem

I. Dotaz:

Konkrétně, jaký materiál má být použitý na podlahu – zdali stačí „běžné“ PVC tl. 2mm, nebo zdali je důležitý požadavek na akustický útlum 17 dB. Potom by byla jiná tloušťka materiálu, ale hlavně je zde výrazný rozdíl v ceně mezi těmito dvěma. Dotaz vychází ze znění položky, kde se uvádí tyto parametry zároveň.

Odpověď:

Položku se specifikací podlahové krytiny, vzhledem ke konstrukci stávající – železobetonový tuhý strop a dále z povahy a charakteru provozu 1. PP, lze použít následující:

PVC vinyl heterogenní kompaktní tl 2mm, nášlapná vrstva >1mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0,3$, třída zátěže 34/43, útlum 8dB, otlak 0,06