

Specifikace strojů a zařízení

Stavebník: Nemocnice Havířov, p.o., Dělnická 1132/24, Havířov			Zak.č. 24011		Zpracoval: Ing. Ondřej Klimek
Akce: Vyvedení výkonu z kogenerační jednotky					Datum: 04/2024
Provozní soubor: PS 01 Kogenerační jednotka, DPS01 Přívod zemního plynu					Počet listů: 1
<i>Položka</i>	<i>Značení</i>	<i>Počet</i>	<i>Název</i>	<i>Vlastnosti</i>	<i>Poznámka</i>
01.01		1 ks	Regulátor tlaku plynu.	Vstupní tlak 300 kPa Výstupní tlak 5 kPa Vstupní závit DN 25 Výstupní závit DN 50 Vč. zabudovaného pojistného ventilu	Umístěno poblíž kogenerační jednotky.
01.02	BAP	1 ks	Bezpečnostní armatura plynu vč. přístřešku.	Vnitřní závit 2“ V provedení SVT (50 ÷ 500 kPa) Samostatný uzávěr Napětí 230 V, 50 Hz Bez napětí uzavřen	Umístěno pod přístřeškem.