



Potrubí kotveno ke stávajícímu pomocí objímek - viz detail kotvení.
Veškerá zařízení budou montována dle montážního a provozního předpisu výrobce!
Všechny rozměry budou před montáží ověřeny!
Potrubí bude v nejvyšším místě osazeno odvzdušňovací ventily.

Revize	Datum	Provedl	Kontroloval	Schválil
PROSPECT VÝSTAVNÍ 8, PSČ 709 00 OSTRAVA - MAR. HORÝ Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265			PROJEKTOVAL Ing. Klímek KONTROLOVAL Ing. Klímek SCHVÁLIL Ing. Klímek Č. zakázky 24011	
Stavebník : Nemocnice Havířov, p.o., Dělnická 1132/24, Havířov			Kótováno v mm	Měřítka
Akce : Vyvedení výkonu z kogenerační jednotky			Datum 04/2024	-
Část : PS 01 Kogenerační jednotka			Stupeň DPS	
Obsah : Technologické schéma vyvedení výkonu			CAD	
			Původní výkres	
24011_01_03				Lst 1/1