





LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SV. VÝŠKA [m]
5.01	VSTUPNÍ FILTR		
5.02	RODINNÝ POKOJ		
5.03	XXX		
5.04	SOCIÁLNÍ ZARÍZENÍ		
5.05	ČEKÁRNA		
5.06	GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE		
5.07	PŘEVLEKACÍ KABINKY		
5.08	WC		

- LEGENDA:**
- Potrubi rozvod medicijních plynů v ocelové chrániče
  - Potrubi rozvod medicijních plynů v ocelové chrániče a s protipožární úpěvkou
  - Potrubi rozvod medicijních plynů – STÁVAJÍCÍ
  - Potrubi rozvod medicijních plynů – DEMONTÁŽ
  - Potrubi rozvod kyslíku (O<sub>2</sub>)
  - VS-X Ventilová skříň (X–počet plynů)–STÁVAJÍCÍ
  - SP-X Signalizační panel klinického nouzového alarmu (X–počet snímaných plynů)–STÁVAJÍCÍ
  - LR-X Lůžková rampa (X–počet lůžek)
  - SNM Stropní nosič monitoru
- POZNÁMKA:**
- Potrubi při průchodu zdmi, příčkami a stropem opatřit ocelovou chráničkou.
  - Rozvodné potrubí vést v podhledu, v místnostech k odběrovým místům klesá pod omítkou.

OBJEDNATEL:		<b>Nemocnice Třinec, p.o.</b> Kaštanová 268, Dolní Lištná Třinec 739 61			
VEDOUcí PROJEKTANT:		ING. VERONIKA PALÍKOVÁ			
ZODP. PROJEKTANT:		ING. PAVEL BEDNÁŘIK			
VYPRACOVAL:		ING. TOMÁŠ MACH			
KONTROLOVAL:		ING. TOMÁŠ MACH			
OSLUŽ. MORAVIDSKOLEZSKÝ		STAV. ÚŘAD - TŘINEC			
NÁZEV AKCE:		REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE A RODINNÉHO POKOJE		STUPNĚ: DPS	
NÁZEV OBJEKTU:		ČÁST: D.1.4.6 MEDICINÁLNÍ PLYNY		DATUM: 06/2022	
MONOBLOK - ČÁST A, G, F				FORMÁT/POČET STR: 594x1040	
NÁZEV PŘÍLOHY:		PÚDORYS 5.NP		MĚŘÍTKO: 1:50	
				Č. ZAK: 22006	
				ČÍSLO SOUPRAVY:	
				22006-DPS-D.1.4.6-SO 01-02	