

Seznam vstupů/výstupů

OBJEKT		Nemocnice Havířov - kotelna							
ROZVADĚČ		RB_KGJ							
HW SESTAVA		PXC5.E24							
TECHNOLOGICKÝ CELEK		Kogenerační jednotka							
Regulační okruh	Pol.č.	Typ	Popis	HW REF	Typ signálu	jednotka	Min/OFF	Max/ON	Svorky
1 PXC5.E24 - podstanice									
KGJ			Hl. jistič zapnut (rozpádové místo)	DI1	DI			zap	8,9
KGJ			Hl. jistič vypnut (rozpádové místo)	DI2	DI			vyp	10,9
KGJ			činný výkon KGJ	U1	AI 4-20mA	kW			20,21
KGJ			jalový výkon KGJ	U2	AI 4-20mA	kVAr			22,21
KGJ			sdílené napětí KGJ (průměr)	U3	AI 4-20mA	V			23,24
KGJ			Suma působení ochran KGJ	U4	DI				25,24
KGJ			Omezení výkonu 0% - zpětné hlášení	U5	DI				26,27
KGJ			Omezení výkonu 50% - zpětné hlášení	U6	DI				28,27
KGJ			Omezení výkonu 75% - zpětné hlášení	U7	DI				29,30
KGJ			rezerva	U8					31,30
			rezerva	X1					40,41
			rezerva	X2					42,41
			rezerva	X3					43,44
			rezerva	X4					45,44
KGJ			Žádaný výkon (kopírování odběru)	X5	AO 4-20mA	kW			46,47
			rezerva	X6					48,47
			rezerva	X7					49,50
			rezerva	X8					51,50
KGJ			omezení výkonu PDS - povel 0%	DO1				0%	75,76,77
KGJ			omezení výkonu PDS - povel 50%	DO2				50%	78,79,80
KGJ			omezení výkonu PDS - povel 75%	DO3				75%	81,82,83
			rezerva	DO4					84,85,86
			rezerva	DO5					87,88,89
			rezerva	DO6					90,91,92