



Nemocnice Havířov,
příspěvková organizace
Dělnická 1132/24
736 01 Havířov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY
1144556028

NAŠE ZNAČKA
4122099700

VYŘIZUJE / LINKA
Golomb Pavel / 725 658 356

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 18.04.2024

Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci na základě žádosti o připojení č. 4122099700

Dobrý den,
zasíláme vám vyjádření k projektové dokumentaci (dále „PD“) vypracované na základě technických podmínek připojení (dále „TPP“) stanovených Provozovatelem distribuční soustavy (dále „PDS“) k vaší žádosti o připojení ze dne 07.12.2023.

Projektovou dokumentaci připojení výroby v rámci stavby KGJ + FVE Nemocnice Havířov **schvalujeme za dodržení následujícího.**

Podmínky připojení k distribuční soustavě:

- připojení výroby 18 Plynová a spalovací - CPS s povoleným rezervovaným výkonem 0,000 kW, instalovaným výkonem 881,460 kW, rezervovaným příkonem 900,000 kW, bude ve stávající odběratelské transformační stanici KA_9130 s odběrným místem EAN 859182400500004886.
- závazné technické a smluvní podmínky připojení jsou stanoveny ve Smlouvě o připojení č. 23_VN_1010660116, která byla uzavřena dne 26.01.2024.

Požadavek na fyzické připojení nám předejte prostřednictvím Distribučního portálu s následujícími dokumenty:

- souhlasným vyjádřením k zaslané projektové dokumentaci,
- PDS odsouhlasenou projektovou dokumentaci provedení výroby aktualizovanou podle skutečného stavu,
- revizní zprávou instalace výroby a připojení k DS,
- protokolem síťových ochranných parametrů a způsobem automatického připojení výroby,
- potvrzením Přílohy č. 2
- místním provozním předpisem
- schválenou tabulkou přenášených informací u výroben nad 100kW (vložená do přílohy tohoto stanoviska)
- případně dalšími povinnými přílohami dle Smlouvy č. 23_VN_1010660116.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail:
info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

PDS neosvědčuje správnost celé PD ani nevyhodnocuje žádost o schválení projektové dokumentace z hlediska podmínek vzniku nároku na podporu nebo dotaci. K těmto podmínkám není povinen přihlížet. PDS dále nenese žádnou zodpovědnost za funkčnost a bezpečnost provozovaného zařízení a souvisejících elektrických obvodů dle PD, ani za případné škody způsobené činností tohoto systému. Výrobna dle PD musí být včetně souvisejících elektrických obvodů provedena a zapojena v souladu s PPDS, ČSN a souvisejícími předpisy.

S pozdravem



Ing. Miroslav Zubík
Vedoucí oddělení Individuální péče o zákazníky

Pojďte s námi komunikovat online a mějte tak své požadavky na jednom místě a s aktuálním stavem jejich řešení! Registrace je jednoduchá, během pár minut na www.cezdistribuce.cz/dip budeme ve spojení!

Postupy a návody :

Výrobny do 100kW - UTP : <https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-vyrobce/zadost-o-utp>

Výrobny nad 100kW (včetně) UPOS : <https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-vyrobce/zadost-o-upos>

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail:
info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00