



VYZBROJENÍ KABELOVÉ TRASY 6



STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE
V PODHLEDU KORIDORU

- 6 KABELOVÁ TRASA V KORIDORU ULOŽENÁ NA STÁVAJÍCÍ OCELOVOU KONSTRUKCI PODHLEDU, VÝŠKA INSTALACE 2,5m.

SESTAVA TRASY NOSNÉHO SYSTÉMU V KOLEKTORU:
- KABELOVÁ LÁVKA KL 60X400 (F) (4ks á 3m), VČETNĚ SPOJEK S 60X200 A ŠROUBŮ NSM 6X10

VYZBROJENÍ KABELOVÉ TRASY 7

- 7 KABELOVÁ TRASA MEZI KORIDOREM A OBJEKTEM ROZVODNY: BUDOU VYUŽITY REZERVNÍ CHRÁNIČKY DN110 UKONČENÉ V KABELOVÉM PROSTORU HLAVNÍ ROZVODNY NN. V KABELOVÉM PROSTORU ROZVODNY NN BUDOU ULOŽENY V KABELOVÉ LÁVCE ULOŽENÉ NA DNĚ KABELOVÉHO PROSTORU.

SO 15

8x AYKY 3x240+120 Z RG1
8x AYKY 3x240+120 Z RG2
1x AYKY 3x150+70 MIKRO GARÁŽE LABORÁTOR

Linka č. 2077, 3x22-AXEKVCEY 1x240, KA-9133 "ZVÍŘETNÍK"
Linka č. 1882, 3x22-AXEKVCEY 1x240, KA-8947 "RAISOVA BI.182"
Linka č. 1881, 3x22-AXEKVCEY 1x240, ROZVODNA HAVÍŘOV "B"

Revize	Datum	Provedl	Kontroloval	Schválil
<div><div></div><div>PROSPECT spol. s r. o. VÝSTAVNÍ 8, PSČ 709 00 OSTRAVA - MAR. HORY Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265</div></div>				
Stavebník : Nemocnice Havířov, p.o., Dělnická 1132/24, Havířov		PROJEKTOVAL Bc. Jakub Kubačák		KONTROLOVAL Ing. Petr Saj
Akce : Vyvedení výkonu z kogenerační jednotky		SCHVÁLIL Ing. Petr Saj		Č. zakázky 24011
Část : PS 02 Provozní rozvody silnoprůdu a SŘTP		Kótováno v mm Měřitko 1 : 75		Datum 04/2024
Obsah : Dispozice hlavní rozvodny		Stupeň DPS		CAD
		Původní výkres		24011_02_10
				List 1/1