

Zadavatel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, ředitelem
IČ: 00534188

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1

dle ustanovení § 98 odst. 3 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se ZZVZ

„Přístavba centrálního urgentního příjmu“

Pořadové číslo veřejné zakázky: P/010/INV/24

Číslo spisu na profilu zadavatele: P24V00000115

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zadavatel obdržel dne 29. 5. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ sděluje následující:

Dotazy se týkají oddílu elektroinstalace:

Dotaz č. 1

07 Lékařská technologie:

1. Budou všechny PC stejné ?
2. Požadavky na vyšetřovací stropní svítidlo
3. Požadavky na hrazdu
4. Typ IP telefonu ?

Odpověď k dotazu č. 5.1

Ad. 1. Dle specifikace uvedené v rámci PD část D.1.4.7 – Lékařská technologie, soubor Specifikace HW

Ad. 2. LED, intenzita osvětlení max. 30 000 lux, Barevná teplota 4400 (K)

Ad. 3. Nosnost 150kg

Ad. 4. Dle specifikace uvedené v rámci PD část D.1.4.7 – Lékařská technologie, soubor Specifikace HW

Dotaz č.2

03 Elektro silnoproud:

1. Není zahrnuto vyjádření a souhlas TIČR.
2. Je nějaká návaznost na stávající rozvody ?

Odpověď k dotazu č. 2

Ad. 1. Viz. rozpočet oddíl 09 – VRN, položka 7, v poznámce položky uvedený TIČR a náklady s ním spojené

Ad. 2. Ano, ze stávajícího rozvaděče v 1.PP objektu PCHO, viz výkres D.1.4.5.108 R-CUP

Dotaz č. 3

A – SK:

1. Je nějaká návaznost na stávající systém, racky, patch panely, konektory, aktivní prvky ?!

Odpověď k dotazu č. 3

Ano, viz. *přehledové schéma SLB – Výkres č. D.1.4.E-03*

Dotaz č. 4

e-EVR:

- Jaký je stávající systém a jeho návaznost.

Odpověď k dotazu č. 4

viz. *přehledové schéma EPS – Výkres č. D.1.4.E-03*

Dotaz č. 5

F - EPS:


- Jaký je stávající systém a jeho návaznost.

Odpověď k dotazu č.5

viz. *přehledové schéma EPS – Výkres č. D.1.4.E-03*

Vzhledem k tomu, že spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel neprovedl změnu zadávacích podmínek, lhůta pro podání nabídek se nemění.

Ve Frýdku-Místku, dne 3. 6. 2024



Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M.
ředitel Nemocnice ve Frýdku – Místku, p. o.