


RO3 - rozváděč ordinace č.3



Typ oceloplechová DistriSet DZ43-2403
instalovat pod omítku Tř1 IP43/20

3řady x 24M, celkem min 72M

Instalovaný Pi ordinace č.3P (RO3)	Pi (kW)
klimatizace	3,4
kompresor	2,4
zubní křeslo	1,5
Rtg zubní	1,07
mikroskop	0,5
autokláv 1	2,1
autokláv 2	2,1
sterilizátor	2,1
osvětlení	0,995
jiné	8,4
Celkem Pi (kW)	24,565

Typ	Název výrobku	ks
DZ43-2403	Oceloplechová rozvodnicová skříň zapuštěná	1
PD-D-KMV01524	Kryt pro modulární systém DZ s výřezem, výška 150 mm	3
PD-R-ZAS1000-S	Šedá záslepka (RAL 7035), 55 modulů	1
PD-D-50LP24	Přístrojová lišta 50 mm	30
PD-D-50DP50	Posuvný držák 50 mm, 2 ks, hloubka 50 mm	4
PD-D-L35-VU24	DIN lišta TH35-15	3
PD-RB-DVA4PS	Samolepicí schránka	1
SJBC-25E-3N-MZS	Svodič bleskových proudů typ 1 + typ 2	1
LTN-16B-3	Jistič LTN	1
LTN-32B-3	Jistič LTN	1
LTN-10B-1	Jistič LTN	3
LTN-16B-1	Jistič LTN	3
OLI-16B-1N-030A	Proudový chránič OLI	18
včetně veškerých jiných potřebných komponentů ke kompletaci		

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339			IČO : 18101411		
Zodp.projektant:	Vypracoval:		Kreslil:		
Ing. M.Geryk+Ing. J.Géryk					
					
Stavba :					Č.zakázky:
NOVÁ ZUBNÍ ORDINACE V PAVILONU G SZZ NEMOCNICE KRNOV					Datum: 02/2024
Stavebník : Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o., I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov					Měřítko:
					Formát: A4
Výkres: ELEKTROINSTALACE - RO3 montážní schéma					Č.výkr.: D.1.4.7- 01