

Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce:

„Rozšíření potrubní pošty – pavilon W SNO“

Číslo spisu: **OPA/Hal/2024/34/potrubní pošta pavilon W**

Číslo zakázky: **P24V00000161**

(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ z 24. 7. 2024 poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

Dotaz č. 1:

Dle bodu „3. Vymezení předmětu veřejné zakázky – základní požadavky“ výzvy k podání nabídky Zadavatel požaduje přiměřenou izolaci klimaticky namáhaných míst potrubní pošty.

V předložené technické zprávě není uvedeno, že má být potrubí izolováno, tato položka není ani ve výkazu výměr.

V případě, že Zadavatel trvá na realizaci izolace klimaticky namáhaných míst potrubní pošty, prosíme o doplnění výkazu výměr o tuto novou položku s požadovanou délkou izolace.

Odpověď č. 1:

Délka případných namáhaných míst je cca 20 metrů. Zadavatel doplnil požadavek na izolaci do přílohy č. 5 – výkaz výměr (položka 30).

Dotaz č. 2:

Dle bodu „3. Vymezení předmětu veřejné zakázky – základní požadavky“ výzvy k podání nabídky Zadavatel požaduje provedení elektro revize na rozšířeném úseku v rámci plnění této zakázky.

Podle technické specifikace není dodáváno žádné nové elektrické zařízení, které by podléhalo elektro revizi.

Prosíme Zadavatele o upřesnění nebo odstranění tohoto požadavku z výzvy k podání nabídky.

Odpověď č. 2:

Zadavatel elektro revizi nepožaduje a odstraňuje ji z výzvy (bod 3. – oprava zažlucena).

Zadavatel zveřejňuje opravenou výzvu a přílohu č. 5.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel