

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ateliér Emmet, s.r.o.
Otická 317 / 32
74601 Opava

Značka: 9773/V007274/2024/FO
ID stavby: 337298110

Ostrava, dne: 26.3.2024

Věc: **ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ STAVBY ADAPTACE BUDOVY TĚLOCVIČNY NA
SPISOVNU - I. ETAPA, parc.č. 162/2, 166/3, k.ú. Opava-Předměstí**
Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení
Investor: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 14.3.2024 pod zn.: 9773/V007064/2024/AUTOMAT.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší změnu účelu užívání stavby adaptace budovy tělocvičny na spisoვნu na pozemcích parc.č. 162/2, 166/3, k.ú. Opava-Předměstí.

Předmětem projektové jsou stavební úpravy stávající tělocvičny a krčku pro účely adaptace na spisoვნu Slezské nemocnice v Opavě. Objekt bude funkčně zcela oddělen od stávající budovy školy. Stávající dveře spojující krček s hlavní budovou budou vybourány a otvor bude ponechán. Na konci krčku, před schodištěm bude provedena zadržívka z cihel plných pálených v tl. 150 mm. Tělocvična bude vyklizena, bude odstraněno veškeré vybavení sloužící pro účely tělocvičny. Stávající ocelové patro bude ponecháno v plném rozsahu. Stávající plynový kotel bude ponechán pro temperování prostoru skladu. V archivu nebude zřízeno trvalé pracovní místo.

Ověření stávajícího napojení na vodovod a kanalizaci v majetku, případně v provozování SmVaK Ostrava a.s.:

Na základě předmětné žádosti a orientačního zákresu zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., bylo zjištěno, že pro RD č.p. 520/1 je zřízena samostatná vodovodní a kanalizační přípojka. V evidenci odběratelů SmVaK Ostrava a.s. byla prověřena existence odběru a odběratele pro předmětnou nemovitost a jedná se o odběr, který je evidován pro odběratele č. 567396. Fakturováno je vodné a stočné. Fakturační vodoměr je umístěn v objektu č.p. 520/1 ve sklepě.

Zásobování vodou

Dle předložené PD je objekt zásobován pitnou vodou prostřednictvím stávající vodovodní přípojky napojené na vodovodní řad v majetku SmVaK Ostrava a.s. **Realizací výše uvedené stavby nedojde k navýšení potřeb vody na stávající vodovodní přípojce. Vodovodní přípojka vyhoví výše uvedenému stavebnímu záměru.** Napojení nových vnitřních rozvodů vody je provedeno za fakturačním vodoměrem SmVaK Ostrava a.s.

Odkanalizování Splaškové vody

Dle předložené PD jsou splaškové odpadní vody odváděny do areálové splaškové kanalizace, která je napojena jednotnou kanalizační přípojkou na kanalizaci v majetku SmVaK Ostrava a.s. **Realizací výše uvedené stavby nedojde k navýšení množství odváděných splaškových odpadních vod.** Stávající kanalizační přípojka vyhoví výše uvedenému stavebnímu záměru.

Dešťové vody

Dle předložené PD jsou dešťové vody odváděny do areálové dešťové kanalizace, která je napojena jednotnou kanalizační přípojkou na kanalizaci v majetku SmVaK Ostrava a.s. **Realizací výše uvedené stavby nedojde k navýšení množství odváděných dešťových vod.** Stávající kanalizační přípojka vyhoví výše uvedenému stavebnímu záměru.

Značka: 9773/V007274/2024/FO

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemcích parc.č. 162/2, 166/3, k.ú. Opava-Předměstí, **nedojde ke střetu** s vodohospodářským zařízením v majetku, příp. provozování SmVaK Ostrava a.s. (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“).

Upozorňujeme, že v předmětné lokalitě **se nachází stávající vodovodní a kanalizační přípojky**, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákes těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

S výše uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Veškeré případné úpravy na vnitřních rozvodech vody požadujeme provést za stávající vodoměrnou sestavou, bez zásahu do její části. Zahájení prací investor oznámí středisku vodovodních sítí Opava, tel.č.: 553 699 131, se kterým dojedná postup a kontrolu prací.
- V případě kolize s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou nutno respektovat ČSN 75 5411, ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005 a současně respektovat § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zákes zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.