

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
101	Chodba	32.23	134	Schodiště	7.28
102	Chodba	11.31	135	Schodiště	20.17
103	Chodba	80.51	136	Výtah	8.35
104	Vyšetřovna	14.16	137	Kancelář	22.37
105	Pokoj 2 lůžka-plicní	13.31	138	Trezor	8.18
106	Pokoj 2 lůžka-plicní	12.39	139	Chodba	66.61
107	Pokoj 2 lůžka-plicní	12.57	140	Chodba	57.88
108	Sklad-plicní	1.72	141	Ambulance	25.34
109	Sesterna	24.59	142	Ambulance	13.41
110	Sklad-plicní	1.72	143	Ambulance	11.02
111	Denní místnost sester	14.00	144	Ambulance	32.48
111a	Pokoj 3 lůžka - plicní	22.85			
112	Pokoj 2 lůžka-plicní	12.21	145	—	1.82
113	Pokoj 2 lůžka-plicní	12.45	146	—	2.65
114	Pokoj 2 lůžka-plicní	12.45	147	—	3.97
115	Pokoj 2 lůžka-plicní	12.45	148	Šatna	10.78
116	Pokoj 2 lůžka-plicní	26.35	149	—	5.46
117	Pokoj 2 lůžka-plicní	12.21	150	Ambulance	30.02
118	Pokoj 2 lůžka-plicní	12.21	151	neobsazeno	0.96
119	WC	3.05	152	neobsazeno	0.96
120	WC	6.15	153	neobsazeno	1.72
121	Dezinfekční místnost	4.62	154	neobsazeno	23.46
122	Inhalace	10.28	155	neobsazeno	1.72
123	Šatna lékaři	8.40	156	neobsazeno	25.96
124	Pracovna lékařů	23.25	157	neobsazeno	13.42
125	Koupelna	8.77	158	Chodba	6.55
126	Kuchyňka	9.90	159	neobsazeno	7.44
127	WC	10.00	160	neobsazeno	8.39
128	WC	0.48	160a	neobsazeno	4.62
129	WC	1.94	161	neobsazeno	10.43
130	Sklad lůžek	8.00	162	neobsazeno	8.40
131	Vrátnice	22.36	163	neobsazeno	23.25
132	Chodba	11.72	164	neobsazeno	19.31
133	Chodba	34.66	165	WC TP + veřejnost ženy	5.39
			166	WC personál ženy	3.78
			167	Schodiště	32.81
			168	WC veřejnost muži	4.06

LEGENDA

O2	Potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar
Air4bar	Potrubí stlačeného vzduchu - Cu trubka 4 bar
	Propojovací kabel JYTY 4x1

Poznámky:

Poznámka č. 1:
Potrubí medicinálních plynů bude vedeno po stěnách v trubkových objímkách.

Poznámka č. 2:
Lékařské panely jsou ukončeny ve výšce 1300 mm nad podlahou.

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
Ing. Zdeněk Kvapil	Martin Wenzel	Miloš Fogl

AKCE:	SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, p.o. Město Albrechtice - Rozvod medicinálních plynů a vzduchu pro covidové pacienty
MÍSTO STAVBY:	SZZ Krnov, p.o., Nemocniční, 793 95 Město Albrechtice
STAVEBNÍ OBJEKT:	Potrubní rozvody medicinálních plynů
OBSAH VÝKRESU:	Budova OOP - Půdorys 1.NP

MZ Liberec, a.s. projekce
MZ Liberec, a.s.
Cidlinská 920/4
460 15 Liberec
www.mzliberec.cz
martin.wenzel@mzliberec.cz

DATUM:	2/2023
STUPEŇ:	DPS
FORMÁT:	14XA4
ČÍSLO ZAKÁZKY:	2101P00202.1
MĚŘÍTKO:	1:50
Č. VÝKRESU:	D1.4.4.4